

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Κυριακή 11/2/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	11/02/24 0:00	11,50	8,10	3,40				1	1		4,03
	11/02/24 1:00	10,64	6,85	3,79				1	1		3,72
	11/02/24 2:00	10,84	7,12	3,72				1	1		3,79
	11/02/24 3:00	10,32	6,80	3,52				1	1		3,61
	11/02/24 4:00	9,81	6,45	3,36				1	1		3,43
	11/02/24 5:00	9,83	6,48	3,35				1	1		3,44
	11/02/24 6:00	10,03	6,62	3,41				1	1		3,51
	11/02/24 7:00	10,56	6,98	3,58				1	1		3,70
	11/02/24 8:00	11,59	8,05	3,54	1			1			4,06
	11/02/24 9:00	12,35	8,49	3,86	1			1			4,32
	11/02/24 10:00	13,79	9,44	4,35	1			1			4,83
	11/02/24 11:00	15,15	10,33	4,83	1			1			5,30
	11/02/24 12:00	15,45	10,50	4,95	1			1			5,41
	11/02/24 13:00	14,74	9,93	4,80	1			1			5,16
	11/02/24 14:00	13,76	9,43	4,33	1			1			4,82
	11/02/24 15:00	13,35	9,22	4,13	1			1			4,67
	11/02/24 16:00	12,28	10,34	1,93	1			1			4,30
	11/02/24 17:00	14,55	10,51	4,04	1			1	1		4,12
	11/02/24 18:00	16,07	11,90	4,17	1			1	1		5,62
11/02/24 19:00	16,49	14,08	2,41	1			1	1		5,77	
11/02/24 20:00	15,73	13,32	2,41	1			1	1		5,30	
11/02/24 21:00	14,50	12,11	2,40	1			1	1		4,08	
11/02/24 22:00	13,26	10,87	2,39	1			1	1		2,84	
11/02/24 23:00	12,13	9,92	2,21				1	1		4,25	

Παρατηρήσεις:

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία, εξαιτίας της οποίας στο διάστημα 16:03-16:42 σημειώθηκε μερική διακοπή.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.