

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024				
Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024	00:00	1,29	1,12	0,17	1				1							0,17	0,16
	01:00	1,21	1,12	0,09	1				1							0,09	0,09
	02:00	1,16	1,12	0,03	1				1							0,04	0,04
	03:00	1,14	1,12	0,02	1				1							0,02	0,02
	04:00	1,12	1,11	0,01	1				1							0,01	0,01
	05:00	1,13	1,11	0,02	1				1							0,02	0,02
	06:00	1,20	1,13	0,07	1				1							0,07	0,07
	07:00	1,26	1,15	0,12	1				1							0,13	0,13
	08:00	1,43	1,13	0,30	1				1							0,31	0,31
	09:00	1,58	1,14	0,44	1				1							0,44	0,45
	10:00	1,61	1,14	0,47	1				1							0,47	0,47
	11:00	1,66	1,17	0,49	1				1							0,49	0,49
	12:00	1,72	1,22	0,51	1				1							0,52	0,52
	13:00	1,75	1,25	0,50	1				1							0,52	0,53
	14:00	1,71	1,20	0,51	1				1							0,51	0,51
	15:00	1,72	1,25	0,47	1				1							0,52	0,52
	16:00	1,80	1,35	0,45	1				1							0,53	0,53
	17:00	1,97	1,44	0,53	1				1							0,55	0,55
	18:00	2,18	1,64	0,53	1				1							0,61	0,61
	19:00	2,20	1,72	0,48	1			1	1							0,54	0,54
	20:00	2,12	1,69	0,43	1			1	1							0,45	0,45
	21:00	2,00	1,64	0,36	1				1							0,54	0,55
	22:00	1,86	1,60	0,26	1				1							0,52	0,52
23:00	1,72	1,53	0,19	1				1							0,48	0,48	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης