

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 9 Φεβρουάριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
9/2/24 0:00	51,56	41,84	9,72	0,00	1					1			1			0							1	17,00	13,17	
9/2/24 1:00	46,66	39,75	6,91	0,00	1					1			1			0							1	13,70	8,48	
9/2/24 2:00	45,35	40,86	4,49	0,00	1					1			1			0							1	12,70	6,99	
9/2/24 3:00	44,36	40,71	3,65	0,00	1					1			1			0							1	10,80	5,85	
9/2/24 4:00	44,69	40,04	4,65	0,00	1					1			1			0							1	11,84	6,14	
9/2/24 5:00	46,04	41,65	4,39	0,00	1					1			1			0							1	17,68	7,70	
9/2/24 6:00	51,51	45,93	5,58	0,00	1					1			1	1		0							1	16,94	9,96	
9/2/24 7:00	60,76	57,22	3,30	0,23	1					1			1	1		0			1				1	14,91	14,47	
9/2/24 8:00	64,01	56,43	2,11	5,47	1					1			1			0			1				1	14,30	14,28	
9/2/24 9:00	64,98	53,44	0,83	10,70	1					1						0			1			1	1	8,93	6,84	
9/2/24 10:00	64,73	54,15	0,20	10,38	1					1						0			1			1	1	8,25	8,12	
9/2/24 11:00	64,19	55,31	0,11	8,76	1					1						0			1			1	1	9,33	9,30	
9/2/24 12:00	63,45	56,80	0,53	6,12	1					1						0			1			1	1	10,97	10,88	
9/2/24 13:00	66,03	57,04	0,40	8,59	1					1						0			1			1	1	11,29	11,07	
9/2/24 14:00	66,01	54,57	0,64	10,79	1					1						0			1			1	1	9,00	8,85	
9/2/24 15:00	63,46	56,90	0,56	6,00	1					1						0			1			1	1	10,84	10,94	
9/2/24 16:00	64,25	60,83	0,94	2,49	1					1						0			1			1	1	15,21	15,36	
9/2/24 17:00	68,55	67,03	1,13	0,39	1					1						0			1			1	1	19,73	19,76	
9/2/24 18:00	75,77	75,09	0,67	0,00	1					1						0			1	1			1	1	21,65	21,77
9/2/24 19:00	77,59	77,51	0,08	0,00	1					1						0			1	1			1	1	23,21	23,23
9/2/24 20:00	77,35	77,20	0,15	0,00	1					1						0			1	1			1	1	23,14	23,13
9/2/24 21:00	73,22	72,96	0,26	0,00	1					1						0			1	1			1	1	19,85	19,71
9/2/24 22:00	67,28	67,25	0,03	0,00	1					1						0			1	1			1	1	14,15	13,99
9/2/24 23:00	59,78	59,74	0,05	0,00	1											0			1	1			1	1	13,90	14,14

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο2 και AEP Νο3 λόγω κακοκαιρίας.