

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 10 Φεβρουάριος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
10/2/24 0:00	52,56	52,52	0,04	0,00	1											0		1	1			1	1	13,45	13,46
10/2/24 1:00	47,73	47,36	0,37	0,00	1											0		1	1					14,25	14,22
10/2/24 2:00	46,48	46,37	0,11	0,00	1											0		1	1					13,87	13,88
10/2/24 3:00	45,13	45,06	0,07	0,00	1											0		1	1					13,02	13,00
10/2/24 4:00	44,28	44,03	0,26	0,00	1											0		1	1					12,00	12,00
10/2/24 5:00	45,44	44,40	1,04	0,00	1											0		1	1					12,76	12,79
10/2/24 6:00	49,39	47,81	1,57	0,00	1											0		1	1					13,91	13,41
10/2/24 7:00	53,84	51,39	1,59	0,86	1											0		1	1			1	1	13,11	13,23
10/2/24 8:00	59,83	52,68	3,21	3,94	1											0		1	1			1	1	16,12	16,20
10/2/24 9:00	63,92	50,71	4,32	8,90	1											0		1	1			1	1	15,84	15,56
10/2/24 10:00	65,29	46,93	6,44	11,93	1											0		1	1					17,05	17,29
10/2/24 11:00	69,41	45,73	8,66	15,02	1											0		1	1					21,23	20,72
10/2/24 12:00	69,95	41,82	11,80	16,33	1											0		1	1					23,01	20,82
10/2/24 13:00	68,50	43,05	10,78	14,67	1											0		1	1					21,16	20,43
10/2/24 14:00	65,95	40,02	13,69	12,23	1											0		1	1					22,25	19,69
10/2/24 15:00	65,34	46,35	10,21	8,77	1											0		1	1					19,71	19,48
10/2/24 16:00	66,80	54,60	7,34	4,86	1											0		1	1					19,89	18,95
10/2/24 17:00	70,02	60,49	9,04	0,49	1					1						0		1	1					21,47	20,75
10/2/24 18:00	76,60	68,63	7,97	0,00	1					1						0		1	1					22,79	22,82
10/2/24 19:00	77,39	67,50	9,89	0,00	1					1						0		1	1					23,13	23,13
10/2/24 20:00	75,69	62,61	13,08	0,00	1					1						0		1	1					23,45	22,61
10/2/24 21:00	71,21	56,36	14,85	0,00	1					1						0		1	1					23,78	21,29
10/2/24 22:00	65,27	47,36	17,91	0,00	1											0		1	1					22,80	19,56
10/2/24 23:00	58,77	41,78	16,99	0,00	1											0		1	1					19,56	17,59

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις