

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 11 Φεβρουάριος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
11/2/24 0:00	52,68	37,04	15,64	0,00	1											0		1	1				1	16,62	15,78
11/2/24 1:00	48,19	33,81	14,38	0,00	1											0		1	1				1	14,95	14,43
11/2/24 2:00	46,46	32,67	13,79	0,00	1											0		1	1				1	14,07	13,90
11/2/24 3:00	44,73	31,97	12,76	0,00	1											0		1	1				1	12,50	12,70
11/2/24 4:00	43,53	32,33	11,20	0,00	1											0		1	1				1	11,53	11,49
11/2/24 5:00	44,19	32,48	11,72	0,00	1											0		1	1				1	12,50	12,23
11/2/24 6:00	46,32	33,02	13,30	0,00	1											0		1	1				1	14,44	13,83
11/2/24 7:00	48,43	33,91	14,23	0,29	1											0		1	1				1	14,52	14,46
11/2/24 8:00	53,62	36,72	15,35	1,55	1											0		1	1				1	16,15	16,05
11/2/24 9:00	59,06	37,91	17,04	4,11	1											0		1	1				1	18,28	17,64
11/2/24 10:00	62,13	36,77	18,34	7,02	1											0		1	1				1	19,51	18,59
11/2/24 11:00	62,71	34,83	18,45	9,44	1											0		1	1				1	18,88	18,78
11/2/24 12:00	63,55	33,87	18,64	11,04	1											0		1	1				1	19,26	19,02
11/2/24 13:00	62,24	37,73	18,41	6,10	1											0		1	1				1	19,11	18,67
11/2/24 14:00	62,40	41,18	18,46	2,76	1											0		1	1				1	18,68	18,70
11/2/24 15:00	62,86	41,35	18,56	2,94	1											0		1	1				1	18,12	18,80
11/2/24 16:00	65,13	44,72	19,16	1,24	1											0		1	1				1	18,81	19,48
11/2/24 17:00	70,82	50,37	20,40	0,04	1											0		1	1				1	20,55	21,19
11/2/24 18:00	76,49	54,18	22,31	0,00	1					1						0		1	1				1	23,04	22,93
11/2/24 19:00	77,39	54,34	23,05	0,00	1					1						0		1	1				1	23,26	23,18
11/2/24 20:00	75,93	53,35	22,57	0,00	1					1						0		1	1				1	22,63	22,75
11/2/24 21:00	71,01	49,81	21,20	0,00	1											0		1	1				1	21,04	21,30
11/2/24 22:00	64,58	45,27	19,31	0,00	1											0		1	1				1	19,52	19,34
11/2/24 23:00	56,72	39,76	16,96	0,00	1											0		1	1				1	17,48	16,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις