

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 9/2/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,37	2,37	0,00	0,00	1		1	1		1				0,00	0,01
	01:00	2,15	2,09	0,06	0,00	1		1	1						0,07	0,00
	02:00	2,05	2,02	0,03	0,00	1		1							0,11	0,12
	03:00	1,97	1,97	0,00	0,00	1		1							0,10	0,05
	04:00	1,94	1,63	0,02	0,29	1									0,17	0,18
	05:00	1,95	1,14	0,11	0,70	1									0,39	0,39
	06:00	2,14	1,30	0,04	0,80	1								1	0,31	0,42
	07:00	2,42	1,53	0,00	0,90									2	0,00	0,48
	08:00	2,73	1,52	0,12	1,10	1								1	0,35	0,55
	09:00	2,76	1,41	0,25	1,10	1									0,55	0,55
	10:00	2,74	1,56	0,17	1,01	1									0,55	0,55
	11:00	2,75	1,73	0,18	0,83	1									0,55	0,55
	12:00	2,86	1,79	0,16	0,90	1					1				0,57	0,57
	13:00	2,81	1,60	0,21	1,00	1									0,56	0,56
	14:00	2,90	1,65	0,25	1,00	1									0,58	0,58
	15:00	2,91	1,45	0,26	1,20	1									0,58	0,58
	16:00	2,91	1,18	0,24	1,49	1									0,58	0,58
	17:00	3,20	1,34	0,26	1,60	1									0,64	0,64
	18:00	3,74	1,52	0,42	1,80	1									0,75	0,75
	19:00	3,87	1,52	0,54	1,82	1									0,77	0,77
20:00	3,79	1,29	0,67	1,83	1									0,76	0,76	
21:00	3,69	1,23	0,71	1,75	1									0,74	0,74	
22:00	3,44	1,11	0,69	1,65	1									0,69	0,69	
23:00	3,22	1,21	0,94	1,06	1									0,96	0,97	

Παρατηρήσεις

1.Τις ώρες 00:00-2:00 εντάχθηκαν επιπλέον μονάδες λόγω ισχυρής κακοραΐριας και trip της μονάδας G1.

2.Τις ώρες 06:00-09:00 εντάχθηκαν τα φορητά Η/Ζ λόγω προγραμματισμένων εργασιών του Σταθμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης