

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 10/2/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,83	1,05	0,77	1,01	1									0,78	0,77
	01:00	2,55	1,06	0,68	0,81	1									0,69	0,69
	02:00	2,32	1,07	0,55	0,70	1									0,56	0,56
	03:00	2,21	1,08	0,50	0,63	1									0,50	0,50
	04:00	2,13	1,11	0,48	0,53	1									0,49	0,49
	05:00	2,11	1,14	0,48	0,49	1									0,48	0,48
	06:00	2,22	1,02	0,55	0,65	1									0,55	0,55
	07:00	2,36	1,02	0,58	0,76	1									0,58	0,58
	08:00	2,65	1,04	0,65	0,96	1									0,65	0,65
	09:00	2,85	1,00	0,70	1,15	1									0,70	0,70
	10:00	2,97	0,95	0,72	1,29			1							0,72	0,72
	11:00	3,03	1,07	0,73	1,23			1							0,74	0,74
	12:00	3,01	1,06	0,72	1,23			1							0,73	0,73
	13:00	2,97	1,08	0,67	1,22			1							0,72	0,72
	14:00	3,02	1,03	0,73	1,26			1							0,74	0,73
	15:00	3,07	1,07	0,72	1,27			1							0,75	0,75
	16:00	3,11	1,13	0,73	1,26			1							0,77	0,77
	17:00	3,30	0,99	0,77	1,54			1							0,81	0,81
	18:00	3,76	0,93	0,83	1,99			1							0,93	0,93
	19:00	3,86	0,84	0,90	2,12			1							0,92	0,92
20:00	3,77	0,89	0,81	2,07			1							0,83	0,82	
21:00	3,55	0,95	0,73	1,86			1							0,74	0,74	
22:00	3,34	1,00	0,71	1,63			1							0,72	0,60	
23:00	3,06	1,32	0,63	1,11			1				1			0,64	0,41	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης