

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή 11/2/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,76	1,11	0,68	0,96			1							0,69	0,91
	01:00	2,53	1,31	0,44	0,78			1							0,46	0,87
	02:00	2,33	1,23	0,47	0,64			1							0,47	0,71
	03:00	2,24	1,06	0,62	0,57			1							0,62	0,62
	04:00	2,19	1,07	0,56	0,56			1							0,59	0,59
	05:00	2,18	1,06	0,56	0,56			1							0,57	0,57
	06:00	2,24	1,00	0,58	0,66			1							0,58	0,59
	07:00	2,40	1,04	0,61	0,76			1							0,61	0,61
	08:00	2,66	1,02	0,68	0,96			1							0,69	0,69
	09:00	2,92	1,01	0,75	1,15			1							0,76	0,76
	10:00	3,04	1,01	0,78	1,25			1							0,78	0,79
	11:00	3,35	1,19	0,82	1,34			1							0,87	0,86
	12:00	3,48	1,28	0,89	1,31	1									0,90	0,90
	13:00	3,73	1,46	0,92	1,35	1									0,97	0,97
	14:00	3,65	1,49	0,90	1,25	1									0,95	0,95
	15:00	3,43	1,36	0,82	1,25	1									0,90	0,89
	16:00	3,31	1,59	0,47	1,24	1									0,87	0,86
	17:00	3,40	1,61	0,38	1,40	1									0,89	0,88
	18:00	3,70	1,32	0,50	1,87	1									0,92	0,92
	19:00	3,83	1,08	0,77	1,98	1									0,93	0,92
20:00	3,80	0,95	0,89	1,95	1									0,92	0,92	
21:00	3,64	1,12	0,71	1,80	1									0,94	0,93	
22:00	3,47	1,23	0,78	1,45	1									0,82	0,82	
23:00	3,10	1,78	0,28	1,04	1				1					0,48	0,47	

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 00:00-03:00 παρατηρήθηκε απώλεια επικοινωνίας του Α/Π Κεφαλής

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης