

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	H/Z(X9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2024	00:00	3,05	2,16	0,89	1					0,90	0,90
	01:00	2,83	2,14	0,68	1					0,70	0,70
	02:00	2,69	2,14	0,56	1					0,56	0,57
	03:00	2,70	2,13	0,57	1					0,58	0,57
	04:00	2,72	2,14	0,59	1					0,59	0,60
	05:00	2,80	2,14	0,65	1					0,66	0,67
	06:00	3,21	2,29	0,92	1					0,93	0,93
	07:00	3,59	2,65	0,94	1					0,95	0,95
	08:00	3,58	2,64	0,94	1					0,95	0,95
	09:00	3,58	2,64	0,94	1					0,95	0,95
	10:00	3,45	2,51	0,94	1					0,95	0,95
	11:00	3,60	2,66	0,94	1					0,95	0,95
	12:00	3,84	2,93	0,91	1					0,95	0,95
	13:00	4,01	3,10	0,92	1					0,95	0,95
	14:00	3,93	3,01	0,92	1					0,95	0,95
	15:00	3,97	3,03	0,94	1					0,95	0,95
	16:00	4,22	3,28	0,94	1					0,95	0,95
	17:00	4,60	3,66	0,94	1					0,95	0,95
	18:00	4,84	3,90	0,94	1					0,95	0,95
	19:00	4,70	3,88	0,82	1					0,95	0,95
	20:00	4,49	3,93	0,56	1					0,95	0,95
	21:00	4,18	3,64	0,54	1					0,95	0,95
	22:00	3,76	3,22	0,54	1					0,95	0,95
	23:00	3,41	2,85	0,56	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης