

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Δευτέρα 12/2/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	12/02/24 0:00	10,96	9,27	1,69	1			1			3,69
	12/02/24 1:00	9,98	7,93	2,05	1			1			2,71
	12/02/24 2:00	10,30	8,25	2,05	1			1			3,02
	12/02/24 3:00	9,86	7,81	2,05	1			1			2,59
	12/02/24 4:00	9,54	7,49	2,05	1			1			2,26
	12/02/24 5:00	9,83	8,16	1,67	1			1			2,56
	12/02/24 6:00	10,84	9,29	1,55	1			1			3,56
	12/02/24 7:00	12,28	10,63	1,65	1			1			4,30
	12/02/24 8:00	13,31	11,52	1,79	1			1	1		2,88
	12/02/24 9:00	14,18	12,35	1,83				1		1	4,89
	12/02/24 10:00	14,49	12,66	1,83				1		1	5,07
	12/02/24 11:00	15,15	13,34	1,81				1		1	5,30
	12/02/24 12:00	15,05	13,58	1,46				1		1	5,27
	12/02/24 13:00	14,80	13,78	1,02	1					1	4,54
	12/02/24 14:00	14,84	13,82	1,02	1					1	4,57
	12/02/24 15:00	14,99	14,16	0,83	1			1		1	1,58
	12/02/24 16:00	15,97	15,07	0,90	1			1		1	2,55
	12/02/24 17:00	16,28	15,44	0,84	1			1		1	2,87
	12/02/24 18:00	17,55	16,81	0,74	1			1		1	4,14
	12/02/24 19:00	18,25	17,83	0,42	1			1		1	4,84
12/02/24 20:00	18,02	17,87	0,14	1			1		1	4,60	
12/02/24 21:00	16,58	16,38	0,20	1			1		1	3,17	
12/02/24 22:00	14,87	14,62	0,26	1			1		1	1,46	
12/02/24 23:00	12,82	12,36	0,46	1					1	2,56	

Παρατηρήσεις: _____

Μέχρι τις 20:30 επικρατούσε έντονη κακοκαιρία και σημειώθηκαν περίοδοι απώλειας επικοινωνίας με ΑΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.