

| HΣ Ρόδου | | | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | | | | | | | | Δευτέρα, 12 Φεβρουάριος 2024 | | | |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-------------------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|-------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------------|----------|---|---------------------------------|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | 14 | 14 | 10 | 10 | 18 | 18 | 18 | 17 | 21 | 18 | 26,5 | 1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | | | 17,1 | 17,1 |
| | | | | | ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ | | | | | | | | | | ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ | | | | | | | | | | |
| Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Φ/Β (MW) | ATM 1 | ATM 2 | DIESEL 1 | DIESEL 2 | DIESEL 3 | DIESEL 4 | DIESEL 5 | AEP 1 | AEP 2 | AEP 3 | AEP 4 | H/Z ENOIK | DIESEL 1 | DIESEL 2 | DIESEL 3 | DIESEL 4 | DIESEL 5 | DIESEL 6 | DIESEL 7 | Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW) | Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW) |
| 12/2/24 0:00 | 50,21 | 35,10 | 15,11 | 0,00 | 1 | | | | | | | | | | | 0 | | 1 | 1 | | | | 1 | 15,38 | 15,03 |
| 12/2/24 1:00 | 45,52 | 32,35 | 13,16 | 0,00 | 1 | | | | | | | | | | | 0 | | 1 | 1 | | | | 1 | 13,49 | 13,24 |
| 12/2/24 2:00 | 44,13 | 32,19 | 11,93 | 0,00 | 1 | | | | | | | | | | | 0 | | 1 | 1 | | | | 1 | 12,32 | 12,13 |
| 12/2/24 3:00 | 43,06 | 32,11 | 10,94 | 0,00 | 1 | | | | | | | | | | | 0 | | 1 | 1 | | | | 1 | 11,04 | 11,05 |
| 12/2/24 4:00 | 42,58 | 32,30 | 10,28 | 0,00 | 1 | | | | | | | | | | | 0 | | 1 | 1 | | | | 1 | 10,29 | 10,58 |
| 12/2/24 5:00 | 44,26 | 33,02 | 11,24 | 0,00 | 1 | | | | | | | | | | | 0 | | 1 | 1 | | | | 1 | 11,80 | 12,20 |
| 12/2/24 6:00 | 50,36 | 36,19 | 14,18 | 0,00 | 1 | | | | | | | | | | | 0 | | 1 | 1 | | | | 1 | 15,42 | 15,08 |
| 12/2/24 7:00 | 59,74 | 42,75 | 16,93 | 0,05 | 1 | | | | | | | | | | | 0 | | 1 | 1 | | | | 1 | 18,10 | 17,87 |
| 12/2/24 8:00 | 64,93 | 46,22 | 18,30 | 0,41 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 0 | | 1 | 1 | | | | 1 | 18,79 | 18,98 |
| 12/2/24 9:00 | 69,07 | 47,68 | 20,06 | 1,33 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 0 | | 1 | | | | | 1 | 21,17 | 20,68 |
| 12/2/24 10:00 | 71,98 | 48,27 | 21,34 | 2,37 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 0 | | 1 | | | | | 1 | 22,18 | 21,57 |
| 12/2/24 11:00 | 72,39 | 48,00 | 21,22 | 3,17 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 0 | | 1 | | | | | 1 | 22,28 | 21,70 |
| 12/2/24 12:00 | 73,46 | 48,90 | 21,74 | 2,81 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 0 | | 1 | | | | | 1 | 22,33 | 22,02 |
| 12/2/24 13:00 | 74,40 | 48,25 | 21,97 | 4,19 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 0 | | 1 | | | | | 1 | 22,66 | 22,30 |
| 12/2/24 14:00 | 73,85 | 49,06 | 22,08 | 2,72 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 0 | | 1 | | | | | 1 | 22,58 | 22,11 |
| 12/2/24 15:00 | 73,79 | 49,63 | 21,85 | 2,31 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 0 | | 1 | | | | | 1 | 22,28 | 22,08 |
| 12/2/24 16:00 | 76,89 | 53,88 | 22,36 | 0,65 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 0 | | 1 | | | 1 | | 1 | 23,76 | 22,99 |
| 12/2/24 17:00 | 77,89 | 57,92 | 19,95 | 0,02 | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | | 0 | | | | 1 | | | 1 | 23,50 | 21,22 |
| 12/2/24 18:00 | 84,51 | 76,29 | 8,22 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | 0 | | | | 1 | | 1 | 1 | 10,99 | 8,43 |
| 12/2/24 19:00 | 84,85 | 73,63 | 11,22 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | 0 | | | | 1 | | 1 | 1 | 15,33 | 12,51 |
| 12/2/24 20:00 | 83,79 | 71,99 | 11,80 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | 0 | | | | 1 | | 1 | 1 | 15,98 | 12,19 |
| 12/2/24 21:00 | 73,70 | 63,58 | 10,11 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | 1 | 1 | 13,34 | 10,29 |
| 12/2/24 22:00 | 66,14 | 60,10 | 6,05 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | 1 | 1 | 8,27 | 8,29 |
| 12/2/24 23:00 | 59,43 | 53,64 | 5,80 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | 1 | 1 | 8,69 | 6,35 |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο2 και AEP Νο3 λόγω ,σφοδρής κακοκαιρίας