

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 12/2/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,71	1,47	0,31	0,94	1			1						0,40	0,40
	01:00	2,41	1,35	0,31	0,75	1			1						0,31	0,31
	02:00	2,24	1,43	0,26	0,55	1									0,27	0,27
	03:00	2,15	1,43	0,20	0,51	1									0,26	0,26
	04:00	2,07	1,40	0,12	0,55	1									0,25	0,25
	05:00	2,11	1,44	0,14	0,53	1									0,25	0,25
	06:00	2,28	1,48	0,15	0,65	1									0,27	0,27
	07:00	2,64	1,73	0,18	0,73	1									0,32	0,32
	08:00	2,94	1,84	0,19	0,92	1									0,35	0,35
	09:00	3,22	1,95	0,15	1,11	1					1				0,39	0,39
	10:00	3,43	2,04	0,19	1,20	1					1				0,41	0,41
	11:00	3,49	2,15	0,05	1,30	1					1				0,42	0,42
	12:00	3,57	2,27	0,00	1,30	1					1				0,43	0,43
	13:00	3,51	2,21	0,00	1,30	1					1				0,42	0,42
	14:00	3,51	2,31	0,00	1,20	1					1				0,42	0,42
	15:00	3,53	2,19	0,00	1,33	1					1				0,42	0,42
	16:00	2,72	2,40	0,00	0,32	1			1		1	1			0,22	0,22
	17:00	3,60	3,60	0,00	0,00	1			1		1	1			0,23	0,37
	18:00	3,83	3,83	0,00	0,00	1			1		1	1			0,28	0,45
19:00	3,95	3,12	0,00	0,83	1			1		1	1			0,28	0,45	
20:00	3,86	2,16	0,00	1,70				1		1	1			0,29	0,47	
21:00	3,67	1,97	0,00	1,70				1			1			0,28	0,45	
22:00	3,38	1,68	0,00	1,70				1			1			0,26	0,42	
23:00	3,06	2,03	0,00	1,02				1	1		1			0,37	0,63	

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας παρατηρήθηκε κακοκαιρία και μεγάλη αστάθεια ανέμου. Στις 16:15 -16:30 σημειώθηκε γενική διακοπή στο ΗΣ Ικαρίας

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης