

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024		
ΑΡΧΕ	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8			
Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024	00:00	1,62	1,28	0,34			1	1				0,51	0,51	
	01:00	1,53	1,21	0,32			1	1				0,41	0,41	
	02:00	1,49	1,44	0,05			1	1				0,37	0,37	
	03:00	1,46	1,34	0,12			1	1				0,34	0,34	
	04:00	1,27	1,24	0,03			1	1				0,20	0,16	
	05:00	1,15	1,13	0,02			1	1				0,04	0,04	
	06:00	1,21	1,16	0,06			1	1				0,09	0,09	
	07:00	1,39	1,14	0,25			1	1				0,26	0,26	
	08:00	1,56	1,15	0,41			1	1				0,43	0,43	
	09:00	1,76	1,34	0,43			1	1				0,62	0,61	
	10:00	1,81	1,61	0,20			1	1				0,62	0,58	
	11:00	1,73	1,51	0,21				1		1		0,59	0,60	
	12:00	1,65	1,58	0,06				1		1		0,53	0,53	
	13:00	1,63	1,62	0,00				1		1		0,50	0,50	
	14:00	1,55	1,54	0,00				1		1		0,42	0,42	
	15:00	1,53	1,52	0,02				1		1		0,42	0,42	
	16:00	1,62	1,59	0,04				1		1		0,50	0,50	
	17:00	1,79	1,76	0,03				1		1		0,61	0,61	
	18:00	2,19	2,18	0,01			1	1		1		0,59	0,58	
	19:00	2,36	2,32	0,03			1	1		1		0,68	0,68	
	20:00	2,44	2,20	0,24			1	1		1		0,76	0,77	
	21:00	2,34	2,01	0,33			1	1		1		0,67	0,67	
	22:00	2,14	1,77	0,37			1	1		1		0,50	0,52	
	23:00	1,87	1,40	0,47			1			1		0,65	0,65	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης