

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 13 Φεβρουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1		
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7		
13/2/24 0:00	52,22	49,96	2,25	0,00	1						1				1	1		0				1				8,48	5,18
13/2/24 1:00	47,06	45,64	1,41	0,00	1						1				1	1		0				1				6,91	4,06
13/2/24 2:00	45,37	44,08	1,29	0,00	1						1				1			0				1				6,58	4,50
13/2/24 3:00	44,09	42,75	1,34	0,00	1						1				1			0				1				6,60	4,38
13/2/24 4:00	44,08	42,72	1,36	0,00	1						1				1			0				1				6,81	4,36
13/2/24 5:00	45,42	44,19	1,23	0,00	1						1				1			0				1				6,88	4,49
13/2/24 6:00	52,15	50,27	1,88	0,00	1						1				1			0				1				10,64	10,49
13/2/24 7:00	60,98	56,75	3,30	0,93	1						1				1			0				1		1	1	14,42	13,86
13/2/24 8:00	65,00	54,35	2,76	7,88	1						1							0				1		1	1	10,70	10,47
13/2/24 9:00	65,66	51,25	3,18	11,23	1						1							0				1		1	1	10,47	8,21
13/2/24 10:00	64,89	50,91	3,12	10,86	1						1							0				1		1	1	15,75	14,66
13/2/24 11:00	65,12	49,89	3,45	11,78	1						1							0				1		1	1	18,68	14,41
13/2/24 12:00	63,56	49,37	3,50	10,69	1						1							0				1		1	1	17,25	13,71
13/2/24 13:00	62,71	45,94	5,02	11,75	1						1							0				1		1	1	15,70	11,97
13/2/24 14:00	67,05	54,28	2,88	9,90	1						1							0				1		1	1	17,49	16,10
13/2/24 15:00	65,01	48,84	5,27	10,90	1						1							0				1		1	1	16,31	14,91
13/2/24 16:00	65,58	52,54	6,37	6,67	1						1							0				1		1	1	19,02	18,54
13/2/24 17:00	67,75	58,14	8,94	0,66	1						1			1				0				1		1	1	20,87	17,85
13/2/24 18:00	77,01	65,53	11,48	0,00	1						1							0				1		1	1	22,58	20,11
13/2/24 19:00	80,09	67,76	12,33	0,00	1						1	1						0				1		1	1	23,89	23,89
13/2/24 20:00	79,63	68,83	10,80	0,00	1						1	1						0	1			1		1	1	20,66	20,23
13/2/24 21:00	75,79	65,77	10,01	0,00	1						1							0	1			1		1	1	21,62	21,33
13/2/24 22:00	69,15	58,18	10,97	0,00	1						1							0	1			1		1	1	24,77	20,65
13/2/24 23:00	60,87	48,98	11,89	0,00	1													0	1			1		1	1	23,71	17,81

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Εκτακτη λειτουργία AEP Νο1 AEP Νο3 και AEP Νο4 λόγω επικείμενης κράτησης όλων των μονάδων ΘΗΣ λόγω βλάβης στο κοινό δίκτυο αέρα μονάδων .