

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 13/2/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,70	1,84	0,12	0,74			1	1	1					0,57	0,58
	01:00	2,35	1,67	0,15	0,53			1	1	1					0,42	0,42
	02:00	2,22	1,53	0,09	0,60			1		1					0,53	0,53
	03:00	2,11	1,67	0,03	0,40			1		1					0,54	0,54
	04:00	2,10	1,73	0,06	0,30			1		1					0,54	0,55
	05:00	2,11	1,63	0,18	0,30			1		1					0,61	0,61
	06:00	2,32	1,37	0,34	0,61			1							0,71	0,71
	07:00	2,64	1,54	0,11	0,99			1							0,82	0,82
	08:00	2,85	1,57	0,08	1,20			1							0,82	0,82
	09:00	2,84	1,37	0,08	1,39	1									0,67	0,66
	10:00	2,84	1,16	0,07	1,60	1									0,70	0,70
	11:00	2,93	1,19	0,05	1,70	1									0,69	0,69
	12:00	2,93	1,20	0,03	1,70	1									0,67	0,66
	13:00	3,00	1,28	0,01	1,70	1									0,70	0,70
	14:00	2,96	1,21	0,04	1,71	1									0,72	0,72
	15:00	2,83	1,09	0,34	1,40	1									0,64	0,64
	16:00	3,05	1,08	0,52	1,45	1									0,60	0,60
	17:00	3,25	1,26	0,40	1,59	1									0,65	0,65
	18:00	3,80	1,61	0,20	1,99	1									0,80	0,80
	19:00	4,00	1,37	0,43	2,21	1									0,80	0,80
20:00	4,09	1,42	0,39	2,28	1									0,82	0,82	
21:00	3,90	1,25	0,51	2,13	1									0,78	0,78	
22:00	3,57	1,27	0,44	1,86	1									0,72	0,71	
23:00	3,27	1,28	0,44	1,55	1									0,73	0,74	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης