

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Ρ	Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡΗΤΑ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2024		00:00	3,09	2,61	0,48	1					0,91	0,91
		01:00	2,86	2,45	0,41	1					0,73	0,73
		02:00	2,79	2,27	0,52	1					0,66	0,66
		03:00	2,74	2,26	0,48	1					0,61	0,61
		04:00	2,75	2,14	0,61	1					0,61	0,62
		05:00	2,88	2,14	0,74	1					0,75	0,75
		06:00	3,23	2,31	0,92	1					0,94	0,95
		07:00	3,47	3,14	0,33	1	1				0,42	0,38
		08:00	3,23	3,06	0,17	1	1				0,17	0,36
		09:00	2,92	2,14	0,78	1					0,79	0,80
		10:00	2,73	2,14	0,59	1					0,60	0,60
		11:00	2,69	2,14	0,54	1					0,55	0,56
		12:00	2,74	2,14	0,60	1					0,61	0,61
		13:00	2,96	2,15	0,80	1					0,81	0,82
		14:00	3,07	2,20	0,87	1					0,88	0,89
		15:00	3,11	2,19	0,92	1					0,93	0,93
		16:00	3,34	2,39	0,94	1					0,95	0,95
		17:00	3,72	2,78	0,94	1					0,95	0,95
		18:00	4,51	3,57	0,94	1					0,95	0,95
		19:00	4,49	3,55	0,94	1					0,95	0,95
		20:00	4,36	3,42	0,94	1					0,95	0,95
		21:00	4,10	3,16	0,94	1					0,95	0,95
		22:00	3,77	2,88	0,90	1					0,95	0,95
		23:00	3,43	2,49	0,94	1					0,95	0,95

Η ένταξη της μονάδας G2 στο διάστημα 07:00-09:00 οφείλεται σε πλύση υπερπληρώτων των μονάδων G1 και G2

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης