

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 14 Φεβρουάριος 2024						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
α ρ ρ ε π	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/ΣG12	Cumx11	HZx5	HZEνοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
					Τετάρτη, 14 Φεβρουάριος 2024	00:00	25,85	23,10	2,76		1	1	1			1	
01:00	22,99	19,62	3,37				1	1			1					5,00	5,08
02:00	21,99	19,39	2,60				1	1			1					5,60	5,65
03:00	21,50	19,18	2,32				1	1			1					5,17	5,18
04:00	21,54	17,84	3,70				1	1			1					5,18	5,18
05:00	22,80	17,82	4,97				1	1			1					6,33	6,40
06:00	26,66	19,40	7,25				1	1			1					10,00	10,05
07:00	31,54	23,42	8,12				1	1			1					11,98	12,09
08:00	32,79	24,54	8,24			1	1			1	1					13,03	13,07
09:00	32,91	25,49	7,42			1	1			1	1					13,14	13,15
10:00	31,62	24,01	7,62			1	1			1	1					12,67	12,68
11:00	31,66	22,37	9,29			1	1			1	1					12,63	12,65
12:00	33,60	22,74	10,86			1	1			1	1					13,39	13,41
13:00	34,96	23,30	11,66			1	1			1	1					13,71	13,70
14:00	35,10	22,41	12,69			1	1			1	1					13,73	13,73
15:00	36,78	23,96	12,82			1	1			1	1					13,72	13,73
16:00	38,50	26,13	12,37			1	1			1	1					13,73	13,73
17:00	40,91	28,97	11,95			1	1	1		1	1					13,73	13,73
18:00	44,57	33,43	11,15			1	1	1		1	1					13,73	13,73
19:00	45,42	33,58	11,83			1	1	1		1	1		1			13,73	13,73
20:00	43,73	31,69	12,05		1	1	1		1	1			1		13,73	13,73	
21:00	40,17	28,09	12,08		1	1	1		1	1					13,73	13,73	
22:00	35,22	23,17	12,05			1			1	1					13,65	13,63	
23:00	30,37	19,65	10,72			1			1	1					12,23	12,19	

Λόγω εργασιών στον ΑΣΠ δεν μπήκε σε λειτουργία η G8

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης