

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 14 Φεβρουάριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									Απαιτούμενο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
14/2/24 0:00	52,93	37,39	15,54	0,00	1											1			1			1	18,97	15,83
14/2/24 1:00	47,61	33,64	13,97	0,00	1											1			1			1	14,33	14,26
14/2/24 2:00	45,63	32,83	12,80	0,00	1											1			1			1	13,48	13,42
14/2/24 3:00	44,85	32,14	12,71	0,00	1											1			1			1	13,03	12,83
14/2/24 4:00	44,46	32,85	11,61	0,00	1											1			1			1	13,09	12,39
14/2/24 5:00	46,58	34,30	12,27	0,00	1											1			1			1	16,30	13,91
14/2/24 6:00	52,08	36,91	15,17	0,00	1											1			1			1	18,95	15,57
14/2/24 7:00	61,03	42,26	17,40	1,38	1											1			1			1	20,14	18,25
14/2/24 8:00	64,50	37,67	18,45	8,38	1											1		1	1				20,13	19,09
14/2/24 9:00	66,17	34,30	19,51	12,36	1											1		1	1				19,47	19,83
14/2/24 10:00	65,49	32,51	18,51	14,47	1											1		1	1				18,44	18,85
14/2/24 11:00	63,77	32,45	15,29	16,03	1											1		1	1				15,30	15,65
14/2/24 12:00	64,57	33,19	15,07	16,31	1											1		1	1				15,49	16,29
14/2/24 13:00	64,83	33,52	15,83	15,49	1											1		1	1				16,80	16,39
14/2/24 14:00	62,87	36,26	13,29	13,32	1											1		1	1				14,03	13,81
14/2/24 15:00	61,95	36,54	14,57	10,84	1											1		1	1				16,82	16,07
14/2/24 16:00	65,13	40,57	18,55	6,00	1											1		1	1				21,13	19,51
14/2/24 17:00	69,54	48,61	20,19	0,74	1											1		1	1				21,56	20,81
14/2/24 18:00	77,95	55,42	22,53	0,00	1						1					1		1	1				23,96	23,35
14/2/24 19:00	80,17	56,91	23,26	0,00	1						1					1		1	1				24,94	24,00
14/2/24 20:00	79,29	57,51	21,78	0,00	1						1					1		1	1				29,05	23,76
14/2/24 21:00	74,00	54,30	19,70	0,00	1						1					1		1	1				29,74	22,20
14/2/24 22:00	66,74	49,01	17,72	0,00	1											1		1	1				26,40	19,94
14/2/24 23:00	59,35	45,84	13,51	0,00	1											1		1	1				21,12	17,79

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Μείωση Α/Π σταδιακά από 30% στο 22% από (13:42 - 15:40) λόγω μεγάλης διακύμανσης συχνότητας από αύξηση - μείωση παραγωγής τους.