

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 14/2/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,77	1,68	0,48	0,62	1				1					0,86	0,86
	01:00	2,43	1,60	0,52	0,31	1									0,85	0,85
	02:00	2,24	1,69	0,55	0,00	1									0,80	0,78
	03:00	2,14	1,52	0,62	0,00	1									0,74	0,74
	04:00	2,12	1,53	0,59	0,00	1									0,74	0,74
	05:00	2,13	1,57	0,55	0,01	1									0,74	0,74
	06:00	2,30	1,59	0,70	0,01	1									0,80	0,80
	07:00	2,71	1,54	0,81	0,36	1									0,91	0,94
	08:00	2,78	2,05	0,13	0,60	1						1			0,14	0,84
	09:00	2,63	1,49	0,33	0,81	1									0,44	0,89
	10:00	2,89	1,10	0,83	0,96	1									0,93	0,94
	11:00	2,88	1,17	0,74	0,97	1									0,90	0,89
	12:00	2,97	1,24	0,71	1,02	1									0,77	0,90
	13:00	3,01	2,00	0,00	1,01	1						1			0,00	0,78
	14:00	3,03	1,98	0,13	0,91	1						1			0,13	0,88
	15:00	3,24	1,45	0,88	0,91	1									0,89	0,89
	16:00	3,34	1,57	0,80	0,96	1									0,91	0,91
	17:00	3,67	1,58	0,79	1,29	1									0,82	0,98
	18:00	4,15	1,74	0,78	1,62	1									0,79	0,99
	19:00	4,22	1,61	0,78	1,83	1									0,79	0,99
20:00	4,13	1,51	0,78	1,84	1									0,79	0,99	
21:00	4,00	1,39	0,78	1,83	1									0,79	0,99	
22:00	3,72	1,19	0,69	1,83	1									0,69	0,89	
23:00	3,35	0,95	0,83	1,57	1									0,83	0,83	

Παρατηρήσεις

1.Τις ώρες 08:00-10:00 και 12:00-15:00 έγιναν εργασίες στο δίκτυο MT από τον ΔΕΔΔΗΕ

2.Το διάστημα απο 17:00- 23:00 παρατηρήθηκε αστάθεια ανέμου και απώλεια αιολικής παραγωγής

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης