

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100				
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περτορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2024	00:00	26,45	16,95	9,50			1			1	1					10,64	10,62
	01:00	23,75	15,20	8,55						1	1					9,54	9,52
	02:00	22,67	14,49	8,17						1	1					9,08	9,07
	03:00	22,21	14,27	7,94						1	1					8,90	8,89
	04:00	22,04	14,07	7,97						1	1					8,83	8,82
	05:00	23,40	15,00	8,41						1	1					9,31	9,33
	06:00	27,54	18,70	8,84						1	1					10,19	11,02
	07:00	33,31	28,17	5,14		1	1			1	1			1	2	6,20	13,24
	08:00	37,80	34,11	3,69		1	1			1	1			3	4	4,73	13,73
	09:00	41,21	37,34	3,86		1	1			1	1			3	5	4,73	13,73
	10:00	41,88	37,85	4,03		1	1			1	1			3	5	4,73	13,73
	11:00	42,51	33,45	9,06		1	1			1	1			3	4	10,14	13,73
	12:00	43,06	30,79	12,27		1	1			1	1			3	2	13,73	13,73
	13:00	43,17	30,65	12,52		1	1			1	1			3	2	13,73	13,73
	14:00	41,75	29,31	12,44		1	1	1		1	1			1		13,73	13,73
	15:00	40,65	28,10	12,55		1	1	1		1	1					13,73	13,73
	16:00	41,81	29,16	12,65		1	1	1		1	1					13,73	13,73
	17:00	44,14	31,59	12,55		1	1	1		1	1					13,73	13,73
	18:00	48,00	35,40	12,61		1	1	1		1	1			1	1	13,73	13,73
	19:00	48,22	35,59	12,64		1	1	1		1	1			1	2	13,73	13,73
20:00	46,91	34,37	12,54		1	1	1		1	1			1		13,73	13,73	
21:00	42,98	30,48	12,50		1	1	1		1	1					13,73	13,73	
22:00	37,69	25,07	12,62			1	1		1	1					13,73	13,73	
23:00	32,43	20,44	11,99				1		1	1					13,05	13,01	

Λόγω εργασιών στον ΑΣΠ δεν μπήκε σε λειτουργία η G8.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης