

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 15 Φεβρουάριος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
15/2/24 0:00	52,35	41,49	10,87	0,00	1											1		1	1					19,11	15,67
15/2/24 1:00	47,72	35,33	12,39	0,00	1											1		1	1					19,92	14,29
15/2/24 2:00	46,38	34,95	11,44	0,00	1											1		1	1					19,13	13,86
15/2/24 3:00	45,06	33,58	11,48	0,00	1											1		1	1					20,06	13,10
15/2/24 4:00	44,90	36,28	8,62	0,00	1											1		1	1					18,35	12,73
15/2/24 5:00	45,87	39,91	5,96	0,00	1											1		1	1					13,35	13,26
15/2/24 6:00	51,40	42,35	9,05	0,00	1											1		1	1					16,06	15,37
15/2/24 7:00	59,70	43,84	15,57	0,28	1											1		1	1					23,38	17,80
15/2/24 8:00	64,53	51,42	9,68	3,44	1											1		1	1					20,53	18,65
15/2/24 9:00	68,49	52,82	5,53	10,13	1						1					1		1	1					13,09	11,99
15/2/24 10:00	68,29	48,45	5,06	14,78	1						1							1	1					14,25	12,87
15/2/24 11:00	67,87	49,47	3,35	15,06	1						1							1	1					13,91	13,93
15/2/24 12:00	68,18	48,74	3,56	15,88	1						1							1	1					13,23	13,23
15/2/24 13:00	66,86	50,88	3,36	12,62	1						1							1	1					15,08	15,04
15/2/24 14:00	65,89	52,95	3,97	8,97	1						1							1	1					15,62	14,53
15/2/24 15:00	67,54	58,83	2,99	5,72	1						1							1	1					13,63	9,96
15/2/24 16:00	72,90	66,79	3,78	2,34	1					1	1							1	1					12,77	12,63
15/2/24 17:00	76,26	71,38	4,58	0,30	1					1	1							1	1					17,82	17,94
15/2/24 18:00	82,65	79,09	3,56	0,00	1					1	1							1	1					22,09	21,40
15/2/24 19:00	85,25	80,81	4,45	0,00	1					1	1							1	1				1	20,22	20,21
15/2/24 20:00	83,39	77,63	5,76	0,00	1					1	1							1	1			1		18,54	18,08
15/2/24 21:00	78,72	70,37	8,35	0,00	1					1	1								1			1		21,45	18,28
15/2/24 22:00	71,83	63,51	8,31	0,00	1					1	1								1			1		23,07	14,97
15/2/24 23:00	61,81	49,79	12,02	0,00	1						1								1			1		24,60	18,47

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Λειτουργία AEP No2 και DG4 - DG3 ΑΗΣ λόγω κακοκαιρίας και μείωση παραγωγής από ΘΗΣ.
2. Λειτουργία DG4 ΑΗΣ και κατά την διάρκεια της νύκτας λόγω συνεχιζόμενης αστάθειας του καιρού.