

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη 15/2/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,87	1,45	0,75	0,68	1									0,78	0,78
	01:00	2,55	1,75	0,46	0,34	1									0,65	0,64
	02:00	2,35	2,07	0,25	0,03	1									0,57	0,57
	03:00	2,22	1,89	0,30	0,03	1									0,60	0,60
	04:00	2,20	1,89	0,28	0,03	1									0,60	0,59
	05:00	2,17	1,85	0,28	0,04	1									0,59	0,59
	06:00	2,39	2,07	0,28	0,04	1									0,64	0,65
	07:00	2,80	1,91	0,51	0,38	1									0,66	0,80
	08:00	3,18	1,99	0,58	0,61	1									0,59	0,92
	09:00	3,34	1,92	0,58	0,83	1									0,59	0,95
	10:00	3,55	1,84	0,68	1,04	1									0,68	0,97
	11:00	3,62	1,84	0,75	1,03	1									0,76	0,98
	12:00	3,71	1,85	0,84	1,02	1									0,84	0,98
	13:00	3,51	1,48	0,91	1,12	1									0,94	0,96
	14:00	3,38	1,35	0,91	1,13	1									0,93	0,93
	15:00	3,64	1,77	0,69	1,18	1									0,91	0,98
	16:00	3,78	1,65	0,69	1,44	1									0,79	0,99
	17:00	3,97	1,75	0,78	1,44	1									0,79	0,99
	18:00	4,40	1,90	0,78	1,71	1									0,79	0,99
	19:00	4,46	1,85	0,78	1,83	1									0,79	0,99
20:00	4,26	1,65	0,78	1,83	1									0,79	0,99	
21:00	4,07	1,65	0,78	1,63	1									0,79	0,99	
22:00	3,83	1,82	0,78	1,23	1									0,79	0,99	
23:00	3,45	1,73	0,78	0,94	1									0,79	0,96	

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας το ΑΠ Κεφαλές παρουσίαζε κατά διαστήματα τεχνικό πρόβλημα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης