

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας				Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	3,20	3,06	0,14	1					0,95	0,95
	01:00	2,97	2,88	0,09	1					0,85	0,85
	02:00	2,87	2,43	0,44	1					0,74	0,74
	03:00	2,86	2,64	0,23	1					0,74	0,73
	04:00	2,85	2,67	0,18	1					0,73	0,73
	05:00	2,91	2,77	0,14	1					0,77	0,78
	06:00	3,23	3,12	0,10	1					0,95	0,95
	07:00	3,59	3,48	0,11	1					0,95	0,95
	08:00	3,86	3,35	0,51	1					0,95	0,95
	09:00	3,56	3,34	0,22	1					0,95	0,95
	10:00	3,44	2,98	0,45	1					0,95	0,95
	11:00	3,17	2,43	0,74	1					0,94	0,94
	12:00	3,10	2,23	0,87	1					0,92	0,92
	13:00	3,27	2,33	0,94	1					0,95	0,95
	14:00	3,33	2,40	0,93	1					0,94	0,94
	15:00	3,22	2,28	0,94	1					0,95	0,94
	16:00	3,61	2,67	0,94	1					0,95	0,95
	17:00	4,02	3,09	0,94	1					0,95	0,95
	18:00	4,64	3,71	0,93	1					0,95	0,95
	19:00	4,71	3,77	0,94	1					0,95	0,95
	20:00	4,66	3,72	0,94	1					0,95	0,95
	21:00	4,34	3,40	0,94	1					0,95	0,95
	22:00	3,92	2,99	0,94	1					0,95	0,95
	23:00	3,59	2,65	0,94	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης