

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100					
Η Ρ Ρ Ε Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2024	00:00	27,47	25,60	1,86				1		1	1					2,00	8,96	
	01:00	24,76	23,88	0,89				1		1	1					1,02	9,60	
	02:00	23,77	22,88	0,88				1		1	1					1,00	8,63	
	03:00	23,15	22,26	0,89				1		1	1					1,00	8,00	
	04:00	23,09	22,21	0,88				1		1	1					1,00	7,92	
	05:00	23,75	22,87	0,88				1		1	1					1,00	8,55	
	06:00	25,96	25,08	0,88				1		1	1					1,00	9,16	
	07:00	29,36	27,00	2,35				1	1	1	1					2,50	9,44	
	08:00	33,84	24,93	8,92				1	1	1	1					12,89	13,42	
	09:00	36,44	30,75	5,69				1	1	1	1					13,73	13,73	
	10:00	37,18	29,68	7,51				1	1	1	1					13,69	13,66	
	11:00	35,76	28,88	6,88				1	1	1	1					13,62	13,66	
	12:00	36,21	29,42	6,79				1	1	1	1					13,44	13,45	
	13:00	36,07	27,23	8,83				1	1	1	1					13,26	13,30	
	14:00	34,34	23,97	10,36				1	1	1	1					13,21	13,21	
	15:00	34,30	23,92	10,38				1	1	1	1					13,37	13,40	
	16:00	37,04	28,29	8,74				1	1	1	1					13,73	13,73	
	17:00	41,17	31,00	10,17				1	1	1	1					13,73	13,73	
	18:00	45,72	34,77	10,95				1	1	1	1				1	1	13,73	13,73
	19:00	46,71	36,15	10,55				1	1	1	1				1	2	13,73	13,73
	20:00	44,43	34,04	10,39				1	1	1	1				1	1	13,73	13,73
	21:00	40,01	31,73	8,28				1	1	1	1						13,73	13,73
	22:00	35,80	28,21	7,59				1	1	1	1						13,72	13,70
	23:00	31,46	24,36	7,10				1			1	1				1	12,64	12,61

Περιορισμός αιολικής παραγωγής κατά τις πρωινές ώρες λόγω τεχνικών αναγκών στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης