

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100				
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2024	00:00	27,75	20,01	7,74			1			1	1					11,14	11,12
	01:00	25,21	17,18	8,03			1			1	1					10,06	10,11
	02:00	24,06	20,37	3,69			1			1	1					4,08	8,99
	03:00	23,09	20,21	2,89			1			1	1					3,03	8,04
	04:00	22,59	19,77	2,81			1			1	1					3,00	7,56
	05:00	23,36	20,57	2,79			1			1	1					3,00	8,36
	06:00	25,21	22,42	2,79			1			1	1					3,00	9,91
	07:00	28,18	21,87	6,31			1			1	1					9,21	11,20
	08:00	29,78	24,13	5,65			1			1	1					11,88	11,91
	09:00	29,65	25,50	4,14		1	1			1	1					11,90	11,87
	10:00	29,77	24,77	5,00		1	1			1	1					11,90	11,91
	11:00	29,27	24,62	4,66		1	1			1	1					11,69	11,70
	12:00	29,50	26,45	3,05		1	1			1	1					11,80	11,79
	13:00	28,54	24,74	3,80		1	1			1	1					11,16	11,13
	14:00	26,58	22,40	4,18		1	1			1	1					9,35	9,24
	15:00	26,44	21,41	5,04		1	1			1	1					9,36	9,42
	16:00	29,30	25,55	3,75		1	1			1	1					11,50	11,59
	17:00	34,52	29,97	4,56		1	1	1		1	1					11,81	11,87
	18:00	40,93	35,54	5,38		1	1	1		1	1			1		13,73	13,73
	19:00	42,97	38,83	4,14		1	1	1		1	1			3		13,73	13,73
	20:00	41,92	33,73	8,20		1	1	1		1	1			1		13,73	13,73
	21:00	39,00	31,47	7,54		1	1	1		1	1					13,73	13,72
	22:00	34,61	27,62	6,99		1	1	1		1	1					12,49	12,51
23:00	30,02	21,81	8,21				1		1	1					12,02	12,02	

Περιορισμός αιολικής παραγωγής κατά τις πρωινές ώρες λόγω τεχνικών αναγκών στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης