

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή 18/2/2024			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	4,68	2,68	1,99	1						2,05
	01:00	4,37	2,60	1,77	1						1,85
	02:00	4,20	2,78	1,42	1						1,45
	03:00	4,04	2,62	1,42	1						1,45
	04:00	4,05	2,62	1,43	1						1,45
	05:00	4,14	2,72	1,43	1						1,45
	06:00	4,24	2,81	1,43	1						1,45
	07:00	4,22	2,79	1,43	1						1,45
	08:00	4,49	3,07	1,42	1						1,45
	09:00	4,70	3,67	1,03	1						1,12
	10:00	4,92	4,92	0,00	1					2	0,00
	11:00	4,67	4,67	0,00	1					2	0,00
	12:00	4,61	4,61	0,00	1					2	0,00
	13:00	4,50	4,50	0,00	1					1	0,00
	14:00	4,48	4,03	0,44	1					1	0,48
	15:00	4,51	3,41	1,10	1					1	1,26
	16:00	4,71	2,97	1,73	1						2,05
	17:00	5,07	3,46	1,61	1						2,05
	18:00	5,72	4,56	1,16	1					1	2,05
	19:00	5,87	5,07	0,80	1					2	2,05
	20:00	5,97	5,58	0,39	1					2	2,14
	21:00	5,86	5,17	0,70	1	1					2,65
	22:00	5,53	4,87	0,65	1	1					2,65
	23:00	5,02	4,20	0,81	1						2,65

Παρατηρήσεις: Κατά το διάστημα 09.45 έως 14:30 το ΑΠ τέθηκε εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης