

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Παρασκευή 16/2/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	16/02/24 0:00	12,41	9,61	2,80				1		1	3,12
	16/02/24 1:00	11,31	8,00	3,31				1	1		3,96
	16/02/24 2:00	11,37	8,05	3,32				1	1		3,98
	16/02/24 3:00	10,86	7,52	3,34				1	1		3,80
	16/02/24 4:00	10,66	7,47	3,20				1	1		3,73
	16/02/24 5:00	11,10	7,67	3,43				1	1		3,89
	16/02/24 6:00	12,45	8,43	4,02				1	1		4,36
	16/02/24 7:00	14,17	9,84	4,32	1			1			4,96
	16/02/24 8:00	14,13	9,72	4,41	1			1			4,95
	16/02/24 9:00	13,54	9,42	4,12	1			1			4,74
	16/02/24 10:00	13,29	9,14	4,15	1			1			4,65
	16/02/24 11:00	12,59	8,65	3,94	1			1			4,41
	16/02/24 12:00	12,14	8,30	3,84	1			1			4,25
	16/02/24 13:00	11,87	8,18	3,69	1			1			4,15
	16/02/24 14:00	12,09	8,41	3,68	1			1			4,23
	16/02/24 15:00	13,30	9,36	3,94	1			1			4,65
	16/02/24 16:00	14,95	10,81	4,15	1					1	4,69
	16/02/24 17:00	16,16	11,43	4,73	1					1	5,66
	16/02/24 18:00	18,36	12,69	5,67	1					1	6,42
	16/02/24 19:00	19,25	13,54	5,71	1					1	6,74
16/02/24 20:00	18,73	13,33	5,40	1					1	6,56	
16/02/24 21:00	17,42	12,33	5,09	1					1	6,10	
16/02/24 22:00	15,81	11,11	4,70	1					1	5,54	
16/02/24 23:00	14,45	11,37	3,08				1		1	5,06	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.