

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 17 Φεβρουάριος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			
17/2/24 0:00	53,71	37,90	15,81	0,00	1															1		1	1	20,37	16,08
17/2/24 1:00	48,67	34,16	14,52	0,00	1															1		1	1	17,29	14,59
17/2/24 2:00	47,25	33,40	13,85	0,00	1															1		1	1	14,30	14,15
17/2/24 3:00	46,02	32,81	13,21	0,00	1															1		1	1	14,02	13,74
17/2/24 4:00	45,17	32,25	12,92	0,00	1															1		1	1	13,76	13,14
17/2/24 5:00	46,59	33,10	13,49	0,00	1															1		1	1	15,02	13,96
17/2/24 6:00	49,57	35,14	14,43	0,00	1															1		1	1	15,58	14,83
17/2/24 7:00	54,58	37,34	14,96	2,28	1															1		1	1	17,94	16,33
17/2/24 8:00	61,20	35,52	16,47	9,20	1															1		1	1	22,74	18,35
17/2/24 9:00	64,15	37,14	14,07	12,94	1															1		1	1	27,92	19,01
17/2/24 10:00	64,53	40,36	9,60	14,57	1															1		1	1	20,88	17,91
17/2/24 11:00	64,29	43,04	7,45	13,80	1															1		1	1	18,53	17,98
17/2/24 12:00	64,81	45,60	5,90	13,31	1															1		1	1	19,18	18,61
17/2/24 13:00	64,24	45,76	8,31	10,17	1															1		1	1	23,09	19,13
17/2/24 14:00	63,97	44,09	11,11	8,77	1															1		1	1	24,09	19,05
17/2/24 15:00	64,73	48,01	8,82	7,91	1															1		1	1	21,09	19,28
17/2/24 16:00	66,41	52,66	9,00	4,75	1				1											1		1	1	26,00	16,87
17/2/24 17:00	69,17	56,68	11,89	0,61	1				1											1		1	1	28,00	20,54
17/2/24 18:00	77,17	63,31	13,87	0,00	1				1											1		1	1	25,18	23,12
17/2/24 19:00	79,51	60,52	18,99	0,00	1				1											1		1	1	29,27	23,82
17/2/24 20:00	77,67	57,00	20,67	0,00	1				1											1		1	1	31,91	23,29
17/2/24 21:00	73,07	54,54	18,53	0,00	1				1											1		1	1	31,16	21,85
17/2/24 22:00	67,23	47,88	19,35	0,00	1															1		1	1	32,00	20,13
17/2/24 23:00	60,48	42,26	18,22	0,00	1															1		1	1	25,73	18,13

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία DG3 ΑΗΣ λόγω προγραμματισμένων μετρήσεων καυσαερίων