

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή 16/2/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,99	1,57	0,78	0,64	1									0,78	0,89
	01:00	2,65	1,59	0,73	0,32	1									0,74	0,74
	02:00	2,48	1,48	0,69	0,31	1									0,69	0,69
	03:00	2,38	1,41	0,66	0,31	1									0,66	0,66
	04:00	2,35	1,38	0,66	0,31	1									0,66	0,66
	05:00	2,34	1,38	0,65	0,31	1									0,65	0,65
	06:00	2,53	1,51	0,70	0,32	1									0,70	0,70
	07:00	2,97	1,76	0,79	0,42	1									0,82	0,82
	08:00	3,25	1,78	0,89	0,58	1									0,90	0,90
	09:00	3,31	1,59	0,91	0,82	1									0,92	0,92
	10:00	3,23	1,43	0,88	0,92	1									0,90	0,90
	11:00	3,22	1,31	0,89	1,02	1									0,90	0,90
	12:00	3,18	1,28	0,88	1,02	1									0,89	0,89
	13:00	3,24	1,45	0,89	0,91	1									0,90	0,90
	14:00	3,33	1,52	0,91	0,91	1									0,93	0,92
	15:00	3,36	1,53	0,91	0,91	1									0,93	0,93
	16:00	3,56	1,50	0,93	1,12	1									0,98	0,98
	17:00	3,84	1,59	0,93	1,32	1									0,99	0,99
	18:00	4,30	1,55	0,93	1,81	1									0,99	0,99
19:00	4,40	1,55	0,93	1,92	1									0,99	0,99	
20:00	4,30	1,45	0,93	1,91	1									0,99	0,99	
21:00	4,02	1,46	0,93	1,63	1									0,99	0,99	
22:00	3,81	1,46	0,93	1,42	1									0,99	0,99	
23:00	3,54	1,60	0,92	1,01	1									0,97	0,97	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης