

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο 17/2/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,12	1,26	0,85	1,00	1									0,87	0,87
	01:00	2,79	1,31	0,76	0,72	1									0,78	0,78
	02:00	2,57	1,44	0,71	0,42	1									0,72	0,72
	03:00	2,45	1,45	0,68	0,32	1									0,68	0,68
	04:00	2,38	1,40	0,66	0,33	1									0,66	0,67
	05:00	2,41	1,42	0,67	0,32	1									0,67	0,67
	06:00	2,49	1,40	0,68	0,41	1									0,70	0,70
	07:00	2,67	1,27	0,70	0,70	1									0,74	0,74
	08:00	3,05	1,31	0,75	0,99	1									0,85	0,85
	09:00	3,25	1,26	0,80	1,20	1									0,90	0,90
	10:00	3,31	1,13	0,88	1,30	1									0,92	0,92
	11:00	3,40	1,21	0,89	1,30	1									0,93	0,94
	12:00	3,44	1,22	0,91	1,30	1									0,95	0,95
	13:00	3,42	1,20	0,92	1,31	1									0,95	0,95
	14:00	3,41	1,18	0,92	1,31	1									0,95	0,95
	15:00	3,34	1,11	0,91	1,32	1									0,93	0,93
	16:00	3,53	1,28	0,93	1,32	1									0,98	0,98
	17:00	3,78	1,33	0,93	1,51	1									0,98	0,98
	18:00	4,24	1,32	0,93	1,99	1									0,98	0,98
	19:00	4,32	1,17	0,93	2,22	1									0,99	0,99
20:00	4,30	1,16	0,93	2,21	1									0,98	0,98	
21:00	4,03	1,09	0,93	2,01	1									0,98	0,98	
22:00	3,79	1,23	0,93	1,62	1									0,98	0,98	
23:00	3,55	1,29	0,93	1,33	1									0,98	0,97	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης