

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ												Πέμπτη, 22 Φεβρουάριος 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
22/2/24 0:00	57,00	54,89	2,11	0,00	1											1	1		1				
22/2/24 1:00	51,00	49,22	1,78	0,00	1											1	1		1				
22/2/24 2:00	48,00	46,31	1,69	0,00	1											1	1		1				
22/2/24 3:00	46,00	44,26	1,74	0,00	1											1	1		1				
22/2/24 4:00	44,00	42,09	1,91	0,00	1											1	1		1				
22/2/24 5:00	46,00	43,84	2,16	0,00	1											1	1		1				
22/2/24 6:00	51,00	48,66	2,33	0,01	1											1	1		1				
22/2/24 7:00	59,00	54,95	2,14	1,91	1											1	1		1				
22/2/24 8:00	65,00	55,98	1,82	7,20	1											1	1		1				
22/2/24 9:00	65,00	51,47	1,63	11,90	1											1	1		1				
22/2/24 10:00	67,00	51,23	1,47	14,30	1											1	1		1				
22/2/24 11:00	69,00	51,81	1,56	15,63	1											1	1		1				
22/2/24 12:00	71,00	53,10	1,91	15,99	1											1	1		1				
22/2/24 13:00	72,00	54,17	2,34	15,49	1											1	1		1				
22/2/24 14:00	69,00	52,12	2,67	14,21	1											1	1		1				
22/2/24 15:00	67,00	52,33	2,84	11,83	1											1	1		1				
22/2/24 16:00	67,00	57,25	2,80	6,95	1											1	1	1	1				
22/2/24 17:00	70,00	65,73	2,61	1,66	1											1	1	1	1				
22/2/24 18:00	75,00	72,55	2,45	0,00	1								1			1	1	1	1				
22/2/24 19:00	82,00	79,63	2,37	0,00	1								1			1	1	1	1				
22/2/24 20:00	81,00	78,76	2,24	0,00	1								1			1	1	1	1				
22/2/24 21:00	78,00	76,11	1,89	0,00	1								1			1	1	1	1				
22/2/24 22:00	69,00	67,51	1,49	0,00	1											1	1	1	1				
22/2/24 23:00	62,00	60,88	1,12	0,00	1											1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP1 λόγω προγραμματισμένων μετρήσεων καυσαερίων.