

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας				Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2024	00:00	3,14	2,21	0,93	1					0,93	0,93
	01:00	2,91	2,14	0,77	1					0,78	0,78
	02:00	2,82	2,14	0,68	1					0,69	0,69
	03:00	2,77	2,14	0,63	1					0,64	0,64
	04:00	2,83	2,15	0,67	1					0,69	0,69
	05:00	2,94	2,16	0,78	1					0,80	0,80
	06:00	3,34	2,47	0,87	1					0,95	0,95
	07:00	3,55	3,07	0,48	1					0,52	0,30
	08:00	3,34	2,73	0,60	1					0,67	0,67
	09:00	3,48	2,66	0,82	1					0,95	0,95
	10:00	3,47	2,71	0,76	1					0,95	0,95
	11:00	3,40	2,66	0,74	1					0,95	0,95
	12:00	2,99	2,39	0,61	1					0,86	0,86
	13:00	3,26	2,69	0,57	1					0,94	0,93
	14:00	3,37	2,68	0,69	1					0,95	0,95
	15:00	3,57	2,94	0,63	1					0,95	0,95
	16:00	3,70	3,02	0,68	1					0,95	0,95
	17:00	4,07	3,40	0,67	1					0,95	0,95
	18:00	4,69	4,18	0,51	1					1	0,95
	19:00	4,80	4,44	0,36	1					2	0,95
	20:00	4,72	4,39	0,33	1					2	0,95
	21:00	4,40	4,03	0,37	1					1	0,95
	22:00	4,05	3,64	0,41	1						0,95
	23:00	3,64	3,27	0,37	1						0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης