

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Ε.Ε.Ε.Ι.	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2024	00:00	26,00	18,33	7,67						1	1					10,47	10,42
	01:00	23,37	16,10	7,27						1	1					9,39	9,35
	02:00	22,61	15,68	6,93						1	1					9,08	9,06
	03:00	22,14	15,05	7,09						1	1					8,88	8,86
	04:00	21,95	14,70	7,25						1	1					8,76	8,77
	05:00	23,25	15,87	7,39						1	1					9,27	9,28
	06:00	27,33	18,78	8,55		1				1	1					10,86	10,91
	07:00	32,88	25,44	7,45		1				1	1			1	1	13,06	13,11
	08:00	35,58	29,84	5,74		1	1			1	1			2	1	13,72	13,72
	09:00	36,42	31,73	4,68		1	1			1	1			2	3	13,73	13,73
	10:00	35,48	28,48	7,00		1	1			1	1			2	1	13,73	13,73
	11:00	34,54	27,27	7,27		1	1			1	1			1		13,68	13,68
	12:00	33,39	28,12	5,27		1	1			1	1			2		13,39	13,36
	13:00	32,09	26,72	5,37		1	1			1	1					12,83	12,82
	14:00	30,95	23,83	7,13		1	1			1	1					12,43	12,41
	15:00	30,65	22,27	8,37		1	1			1	1					12,25	12,26
	16:00	33,10	24,34	8,77		1	1			1	1					13,20	13,21
	17:00	37,65	28,57	9,08		1	1	1		1	1					13,73	13,73
	18:00	43,42	34,92	8,50		1	1	1		1	1			1	1	13,73	13,73
	19:00	45,41	41,56	3,85		1	1	1		1	1			3	3	13,73	13,73
20:00	44,75	43,27	1,48		1	1	1		1	1			4	4	13,73	13,73	
21:00	41,13	39,40	1,73		1	1	1		1	1			2	3	13,73	13,73	
22:00	36,28	34,93	1,35		1	1	1		1	1			1		12,87	12,85	
23:00	31,13	29,37	1,76			1	1		1	1					9,91	9,82	

Λόγω εργασιών στον ΑΣΠ η G8 εντάχθηκε αργότερα μέσα στην μέρα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης