

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Η Ρ Ρ Ε Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περτορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2024	00:00	26,56	24,55	2,02				1		1	1					6,32	7,99
	01:00	23,81	22,94	0,87				1		1	1					1,50	8,68
	02:00	22,97	22,07	0,90				1		1	1					6,25	7,83
	03:00	22,27	20,98	1,29				1		1	1					7,11	7,13
	04:00	22,17	20,52	1,65				1		1	1					7,02	7,10
	05:00	23,43	22,33	1,10			1	1		1	1	B				1,38	8,40
	06:00	27,12	25,98	1,14		1	1	1		1	1	B				2,89	10,22
	07:00	32,78	30,61	2,17		1	1	1		1	1	B		2	3	13,02	13,08
	08:00	34,08	31,76	2,32		1	1	1		1	1	B		3	3	13,61	13,62
	09:00	33,79	31,89	1,89		1	1	1		1	1	B		3	3	13,52	13,50
	10:00	31,86	29,35	2,50		1	1	1		1	1	B		2	1	12,73	12,72
	11:00	31,13	28,65	2,48		1	1	1		1	1	B		2		11,44	11,25
	12:00	31,25	28,96	2,29		1	1			1	1			1	2	12,28	12,45
	13:00	30,66	28,87	1,79		1	1			1	1			1	2	12,20	12,16
	14:00	29,47	27,29	2,18		1	1			1	1				1	11,70	11,67
	15:00	29,14	25,97	3,17		1	1			1	1					11,38	11,38
	16:00	32,33	27,86	4,47		1	1	1		1	1					10,53	10,60
	17:00	36,84	29,94	6,90		1	1	1		1	1					13,44	13,52
	18:00	43,23	38,50	4,73		1	1	1		1	1			3	1	13,73	13,73
	19:00	45,15	42,93	2,22		1	1	1		1	1			4	3	13,73	13,73
20:00	44,01	43,07	0,94		1	1	1		1	1			4	3	13,73	13,73	
21:00	40,69	40,08	0,60		1	1	1		1	1			4	2	13,70	13,71	
22:00	35,97	35,71	0,27		1	1	1		1	1			2		12,57	12,52	
23:00	30,87	30,56	0,31			1	1		1	1					8,96	9,00	

Ενταξη φορητών λόγω βλάβης της G11 στο διάστημα 07:00-11:00. Λόγω εργασιών στον ΑΣΠ, η G8 δεν λειτούργησε στο διάστημα 12:00-15:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης