

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2024		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
ΑΡΧΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2024	00:00	1,81	1,24	0,56				1		1		0,64	0,63	
	01:00	1,56	1,14	0,41				1		1		0,44	0,44	
	02:00	1,58	1,14	0,43				1		1		0,45	0,46	
	03:00	1,58	1,12	0,45				1		1		0,46	0,46	
	04:00	1,58	1,14	0,45				1		1		0,46	0,46	
	05:00	1,54	1,20	0,34				1		1		0,42	0,42	
	06:00	1,59	1,25	0,35				1		1		0,47	0,47	
	07:00	1,70	1,41	0,28				1		1		0,57	0,57	
	08:00	1,37	1,24	0,12				1		1		0,38	0,24	
	09:00	1,66	1,58	0,08				1		1		0,30	0,39	
	10:00	1,91	1,84	0,07				1		1		0,67	0,67	
	11:00	1,90	1,82	0,08				1		1		0,67	0,67	
	12:00	1,84	1,78	0,07				1		1		0,65	0,65	
	13:00	1,80	1,68	0,13				1		1		0,64	0,63	
	14:00	1,85	1,46	0,39				1		1		0,65	0,65	
	15:00	1,84	1,30	0,54				1		1		0,64	0,65	
	16:00	1,92	1,46	0,46				1		1		0,67	0,67	
	17:00	2,12	1,59	0,53				1		1		0,74	0,74	
	18:00	2,50	2,02	0,47			1	1		1		0,85	0,85	
	19:00	2,64	1,88	0,76			1	1		1		0,92	0,92	
	20:00	2,62	1,93	0,69			1	1		1		0,91	0,91	
	21:00	2,48	2,00	0,48			1	1		1		0,81	0,81	
	22:00	2,27	1,86	0,41			1	1		1		0,61	0,60	
	23:00	1,98	1,67	0,30				1		1		0,56	0,60	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης