

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2024	00:00	1,48	1,29	0,19	1			1	B	B	B	B				0,36	0,36		
	01:00	1,41	1,14	0,26	1			1	B	B	B	B				0,29	0,29		
	02:00	1,36	1,13	0,23	1			1	B	B	B	B				0,24	0,24		
	03:00	1,34	1,18	0,15	1			1	B	B	B	B				0,22	0,22		
	04:00	1,33	1,12	0,22	1			1	B	B	B	B				0,22	0,21		
	05:00	1,36	1,13	0,23	1			1	B	B	B	B				0,25	0,25		
	06:00	1,47	1,19	0,28	1			1	B	B	B	B				0,35	0,35		
	07:00	1,46	1,20	0,26	1			1	B	B	B	B				0,33	0,34		
	08:00	1,57	1,19	0,38	1			1	B	B	B	B				0,45	0,45		
	09:00	1,61	1,28	0,33	1			1	B	B	B	B				0,48	0,48		
	10:00	1,69	1,43	0,26	1			1	B	B	B	B				0,57	0,56		
	11:00	1,56	1,34	0,22	1			1	B	B	B	B				0,44	0,43		
	12:00	1,59	1,52	0,07	1			1	B	B	B	B				0,29	0,26		
	13:00	1,54	1,35	0,19	1			1	B	B	B	B				0,32	0,36		
	14:00	1,49	1,34	0,15	1			1	B	B	B	B				0,37	0,38		
	15:00	1,42	1,22	0,20	1			1	B	B	B	B				0,30	0,30		
	16:00	1,47	1,33	0,14	1			1	B	B	B	B				0,36	0,35		
	17:00	1,66	1,48	0,18	1			1	B	B	B	B				0,52	0,52		
	18:00	2,03	1,85	0,18	1			1	B	B	B	B				0,71	0,70		
	19:00	2,20	2,06	0,14	1		1	1	B	B	B	B				0,53	0,53		
	20:00	2,10	1,96	0,15	1		1	1	B	B	B	B				0,41	0,42		
	21:00	2,03	1,85	0,18	1		1	1	B	B	B	B				0,34	0,34		
	22:00	1,87	1,70	0,17	1			1	B	B	B	B				0,54	0,58		
	23:00	1,64	1,45	0,20	1			1	B	B	B	B				0,51	0,53		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης