

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 20 Φεβρουάριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7	
20/2/24 0:00	51,99	41,16	10,83	0,00	1											0					1		1	1	22,95	15,55
20/2/24 1:00	47,12	36,05	11,07	0,00	1											0					1		1	1	22,03	14,05
20/2/24 2:00	46,06	39,09	6,96	0,00	1											0					1		1	1	16,08	13,65
20/2/24 3:00	44,86	38,41	6,46	0,00	1											0					1		1	1	15,09	12,80
20/2/24 4:00	44,24	37,96	6,28	0,00	1											0					1		1	1	14,69	12,25
20/2/24 5:00	45,71	38,76	6,96	0,00	1											0					1		1	1	15,82	13,40
20/2/24 6:00	52,27	46,50	5,76	0,00	1											0					1		1	1	15,22	15,15
20/2/24 7:00	60,46	52,58	7,22	0,66	1											0					1	1	1	1	18,69	17,93
20/2/24 8:00	63,64	48,70	7,97	6,97	1											0					1	1	1	1	19,40	16,67
20/2/24 9:00	65,61	47,23	8,01	10,37	1											0					1		1	1	20,48	17,07
20/2/24 10:00	67,14	51,28	8,18	7,68	1											0					1		1	1	20,76	20,05
20/2/24 11:00	66,76	56,14	5,38	5,24	1						1					0					1		1	1	17,05	16,67
20/2/24 12:00	70,51	57,68	4,60	8,23	1						1					0					1		1	1	15,93	15,87
20/2/24 13:00	71,81	49,79	10,09	11,93	1						1					0					1		1		21,62	17,11
20/2/24 14:00	70,28	42,73	15,20	12,35	1						1					0					1		1		24,74	18,05
20/2/24 15:00	66,70	46,35	12,02	8,32	1											0					1		1	1	24,51	19,95
20/2/24 16:00	69,72	50,16	12,87	6,69	1											0					1		1	1	24,32	20,90
20/2/24 17:00	71,24	57,37	12,83	1,04	1											0					1		1	1	22,22	21,28
20/2/24 18:00	80,57	66,77	13,80	0,00	1											0					1		1	1	24,87	24,08
20/2/24 19:00	84,23	73,18	11,04	0,00	1											0					1	1	1	1	25,19	25,17
20/2/24 20:00	84,76	74,02	10,74	0,00	1											0					1	1	1	1	25,41	25,38
20/2/24 21:00	80,05	72,87	7,18	0,00	1											0					1	1	1	1	23,98	23,91
20/2/24 22:00	71,71	65,12	6,59	0,00	1											0					1	1	1	1	21,49	21,45
20/2/24 23:00	62,32	57,19	5,12	0,00	1											0					1		1	1	18,39	18,30

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο3 λόγω μετρήσεων καυσαερίων