

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100				
Η Ρ Ρ Ε Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024	00:00	26,48	26,15	0,34			1	1		1	1					7,27	7,39
	01:00	23,26	22,50	0,76				1		1	1					8,16	8,11
	02:00	22,66	21,27	1,39				1		1	1					7,49	7,48
	03:00	22,19	20,62	1,58				1		1	1					7,09	7,06
	04:00	22,07	20,39	1,69				1		1	1					6,89	6,90
	05:00	23,31	21,66	1,66				1		1	1					8,08	8,12
	06:00	27,45	25,70	1,75				1		1	1					9,90	9,88
	07:00	33,20	31,39	1,81			1	1		1	1					11,56	11,58
	08:00	33,82	31,47	2,35		1	1	1		1	1					10,96	10,92
	09:00	33,51	33,10	0,41		1	1	1		1	1					10,75	10,67
	10:00	31,80	31,21	0,59		1	1	1		1	1					9,07	8,97
	11:00	30,45	29,28	1,17		1	1	1		1	1					7,89	7,83
	12:00	29,81	28,76	1,05		1	1	1		1	1					7,93	8,02
	13:00	29,74	28,60	1,14			1	1		1	1					9,23	9,23
	14:00	29,39	27,85	1,54			1	1		1	1					8,98	8,87
	15:00	30,65	29,87	0,78			1	1		1	1					9,75	9,77
	16:00	34,19	33,14	1,05		1	1	1		1	1					11,27	11,32
	17:00	37,33	36,57	0,75		1	1	1		1	1			1	2	13,17	13,23
	18:00	43,21	42,56	0,64		1	1	1		1	1			3	4	13,73	13,73
	19:00	45,38	44,91	0,46		1	1	1		1	1			5	5	13,73	13,73
	20:00	44,22	43,97	0,25		1	1	1		1	1			5	5	13,73	13,73
	21:00	40,60	40,53	0,07		1	1	1		1	1			4	4	13,63	13,61
	22:00	35,82	35,82	0,00		1	1	1		1	1			1		12,58	12,53
	23:00	30,86	30,85	0,01		1	1	1		1	1					8,92	8,90

Πλύση υπερπληρώτων της μονάδας G3 στο διάστημα 12:00-13:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης