

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 21 Φεβρουάριος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7
21/2/24 0:00	54,21	49,57	4,64	0,00	1											0		1		1		1	1	15,38	15,40
21/2/24 1:00	48,84	42,72	6,13	0,00	1											0				1		1	1	16,54	14,42
21/2/24 2:00	47,21	38,03	9,18	0,00	1											0				1		1	1	20,21	14,07
21/2/24 3:00	45,34	35,96	9,38	0,00	1											0				1		1	1	22,10	13,08
21/2/24 4:00	45,42	33,75	11,67	0,00	1											0				1		1	1	19,88	13,25
21/2/24 5:00	46,77	37,04	9,73	0,00	1											0				1		1	1	18,83	13,85
21/2/24 6:00	52,26	42,74	9,53	0,00	1											0				1		1	1	16,52	15,59
21/2/24 7:00	61,52	50,12	9,30	2,11	1											0				1		1	1	18,82	18,35
21/2/24 8:00	64,15	49,34	6,54	8,28	1											0		1		1		1	1	16,51	16,40
21/2/24 9:00	64,46	47,93	3,80	12,73	1											0		1		1		1	1	12,35	12,16
21/2/24 10:00	64,53	45,59	3,48	15,46	1											0		1		1		1	1	12,74	9,37
21/2/24 11:00	65,20	42,26	6,46	16,48	1											0		1		1		1	1	20,26	14,22
21/2/24 12:00	64,23	40,02	9,20	15,01	1											0		1		1		1	1	19,08	17,09
21/2/24 13:00	64,69	36,84	13,05	14,80	1											0		1		1		1	1	26,58	18,02
21/2/24 14:00	63,39	33,28	15,92	14,19	1											0		1		1		1	1	20,13	16,19
21/2/24 15:00	64,15	37,02	15,93	11,19	1											0		1		1		1	1	17,73	16,57
21/2/24 16:00	66,58	46,52	14,77	5,29	1											0		1		1		1	1	22,50	19,72
21/2/24 17:00	70,25	57,70	11,92	0,63	1											0		1		1		1	1	21,57	20,94
21/2/24 18:00	79,45	66,71	12,74	0,00	1											0		1		1		1	1	23,75	23,73
21/2/24 19:00	82,16	68,11	14,05	0,00	1											0		1	1	1		1	1	25,43	24,60
21/2/24 20:00	82,09	69,57	12,52	0,00	1											0		1	1	1		1	1	24,53	24,52
21/2/24 21:00	77,87	63,86	14,01	0,00	1											0		1	1	1		1	1	25,68	23,31
21/2/24 22:00	70,77	55,91	14,86	0,00	1											0		1	1	1		1	1	33,37	21,21
21/2/24 23:00	61,81	47,20	14,61	0,00	1											0		1	1	1		1	1	29,42	18,47

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Λειτουργία AEP Νο4 λόγω προγραμματισμένων μετρήσεων καυσαερίων