

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ρ Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024	00:00	5,48	5,48	0,00			1	1							1,16	1,15
	01:00	4,95	4,95	0,00				1							1,14	1,18
	02:00	4,76	4,76	0,00				1							1,43	1,43
	03:00	4,66	4,66	0,00				1							1,39	1,38
	04:00	4,61	4,34	0,27				1							1,35	1,36
	05:00	5,04	3,81	1,23				1							1,72	1,72
	06:00	5,90	5,66	0,24			1	1							1,71	1,71
	07:00	6,73	6,70	0,03		1	1	1							1,49	1,49
	08:00	6,94	6,93	0,01		1	1	1							1,52	1,52
	09:00	6,93	6,90	0,03		1	1	1							1,51	1,51
	10:00	6,67	6,55	0,12		1	1	1							1,25	1,26
	11:00	6,40	6,26	0,14		1	1	1							1,02	0,99
	12:00	6,32	6,20	0,12		1	1	1							0,91	0,91
	13:00	6,39	6,27	0,12		1	1	1							0,96	0,97
	14:00	6,21	6,08	0,13		1	1			1					0,54	0,43
	15:00	5,79	5,68	0,11			1	1							0,56	0,62
	16:00	6,00	5,77	0,24			1	1							1,64	1,65
	17:00	6,84	6,55	0,29			1	1							1,98	1,99
	18:00	8,54	8,15	0,39		1	1	1							2,46	2,48
	19:00	8,95	8,39	0,56	1	1	1	1							2,46	2,45
20:00	8,85	8,14	0,70	1	1	1	1							2,36	2,35	
21:00	8,05	7,24	0,81	1	1	1	1							1,67	1,65	
22:00	7,16	5,95	1,21		1	1	1							1,71	1,76	
23:00	6,16	4,66	1,50			1	1							1,77	1,76	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης