

| ΗΣ ΜΗΛΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | Πέμπτη 22/2/2024 | | | |
|----------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------------------|------|--------------|---|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 1,50 | 1,50 | 1,10 | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G3 | G4 | G5 | G7 | G8 | ΦΟΡ. ΗΖ (x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) |
| Πέμπτη | 00:00 | 4,84 | 4,84 | 0,00 | | 1 | 1 | | | | 2,65 |
| | 01:00 | 4,55 | 4,55 | 0,00 | | | 1 | | | | 2,65 |
| | 02:00 | 4,33 | 4,33 | 0,00 | | | 1 | | | | 2,65 |
| | 03:00 | 4,10 | 4,10 | 0,00 | | | 1 | | | | 2,65 |
| | 04:00 | 4,17 | 4,17 | 0,00 | | | 1 | | | | 2,65 |
| | 05:00 | 4,35 | 4,35 | 0,00 | | | 1 | | | | 2,65 |
| | 06:00 | 4,61 | 4,61 | 0,00 | | | 1 | | | 1 | 2,65 |
| | 07:00 | 4,80 | 4,80 | 0,00 | | | 1 | | | 1 | 2,65 |
| | 08:00 | 4,92 | 4,88 | 0,04 | | | 1 | | | 1 | 2,65 |
| | 09:00 | 4,90 | 4,90 | 0,00 | | | 1 | | | 2 | 2,65 |
| | 10:00 | 4,57 | 4,57 | 0,00 | | | 1 | | | 2 | 2,65 |
| | 11:00 | 4,76 | 4,71 | 0,05 | | | 1 | | | 2 | 2,65 |
| | 12:00 | 4,76 | 4,57 | 0,19 | | | 1 | | | 2 | 2,65 |
| | 13:00 | 4,57 | 4,27 | 0,31 | | | 1 | | | 1 | 2,65 |
| | 14:00 | 4,47 | 4,09 | 0,38 | | | 1 | | | 1 | 2,65 |
| | 15:00 | 4,42 | 4,19 | 0,22 | | | 1 | | | 1 | 2,65 |
| | 16:00 | 4,57 | 4,40 | 0,17 | | | 1 | | | 1 | 2,65 |
| | 17:00 | 5,14 | 4,93 | 0,22 | | | 1 | | | 2 | 2,65 |
| | 18:00 | 5,64 | 5,38 | 0,26 | | | 1 | | | 2 | 2,65 |
| | 19:00 | 5,99 | 5,61 | 0,38 | | | 1 | | | 2 | 2,65 |
| | 20:00 | 6,01 | 5,53 | 0,48 | | | 1 | | | 2 | 2,65 |
| | 21:00 | 5,98 | 5,51 | 0,47 | | | 1 | | | 2 | 2,65 |
| | 22:00 | 5,60 | 4,74 | 0,86 | | | 1 | | | 2 | 2,65 |
| | 23:00 | 5,28 | 3,87 | 1,41 | | | 1 | | | 1 | 2,65 |
| | | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης | | | | | | | | | |
| | | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης | | | | | | | | | |