

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 22/2/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,85	1,31	0,23	1,32	1									0,80	0,80
	01:00	2,46	1,40	0,15	0,91	1					1				0,61	0,61
	02:00	2,32	1,52	0,19	0,61	1									0,80	0,80
	03:00	2,22	1,51	0,11	0,60	1									0,74	0,74
	04:00	2,19	1,48	0,11	0,60	1									0,72	0,73
	05:00	2,24	1,50	0,15	0,60	1									0,76	0,76
	06:00	2,38	1,59	0,10	0,70	1									0,79	0,80
	07:00	2,69	1,69	0,04	0,95	1									0,83	0,83
	08:00	2,73	1,40	0,03	1,29	1									0,74	0,74
	09:00	2,70	1,17	0,04	1,50	1									0,67	0,67
	10:00	2,58	1,05	0,01	1,52	1									0,58	0,57
	11:00	2,53	1,37	0,02	1,14	1									0,56	0,55
	12:00	2,76	1,22	0,05	1,49	1									0,66	0,66
	13:00	2,79	1,18	0,01	1,60	1									0,68	0,68
	14:00	2,86	1,36	0,00	1,50	1									0,73	0,73
	15:00	2,77	1,27	0,00	1,50	1									0,70	0,70
	16:00	2,95	1,21	0,00	1,75	1									0,70	0,70
	17:00	3,21	1,14	0,00	2,07	1									0,70	0,70
	18:00	3,79	1,18	0,00	2,61	1									0,75	0,75
	19:00	4,10	1,39	0,00	2,70	1									0,83	0,83
20:00	4,22	1,49	0,03	2,71	1									0,86	0,86	
21:00	4,00	1,39	0,04	2,57	1									0,83	0,83	
22:00	3,68	1,27	0,10	2,30	1									0,81	0,81	
23:00	3,28	1,26	0,11	1,91	1									0,78	0,78	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης