

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024 | | | | | |
|------------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|------------------------------|-----------|--------------|-----------|---|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 3,500 | 3,500 | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,500 | 12,500 | 1,300 | 1,100 | 1,100 | | | | |
| Η Ρ Ρ Ε Ε | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | Α/Σ G12 | Cum (x11) | ΦΟΡ. ΗΖ (x5) | ΗΖ Ενοικ. | Εντολή περτορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024 | 00:00 | 25,19 | 16,40 | 8,80 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 10,12 | 10,11 |
| | 01:00 | 22,95 | 14,97 | 7,98 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 9,21 | 9,18 |
| | 02:00 | 22,10 | 14,53 | 7,57 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 8,84 | 8,83 |
| | 03:00 | 21,44 | 14,04 | 7,40 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 8,57 | 8,57 |
| | 04:00 | 21,05 | 13,99 | 7,06 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 8,40 | 8,42 |
| | 05:00 | 21,88 | 14,36 | 7,52 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 8,72 | 8,73 |
| | 06:00 | 23,93 | 15,58 | 8,35 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 9,51 | 9,55 |
| | 07:00 | 27,02 | 17,86 | 9,16 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 10,78 | 10,79 |
| | 08:00 | 29,06 | 19,34 | 9,71 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 11,58 | 11,62 |
| | 09:00 | 29,46 | 19,83 | 9,63 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 11,80 | 11,79 |
| | 10:00 | 29,86 | 19,77 | 10,08 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 11,89 | 11,95 |
| | 11:00 | 30,88 | 21,20 | 9,68 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 12,37 | 12,40 |
| | 12:00 | 29,38 | 19,54 | 9,83 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 11,76 | 11,75 |
| | 13:00 | 28,65 | 18,67 | 9,98 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 11,46 | 11,45 |
| | 14:00 | 26,82 | 17,42 | 9,40 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 10,73 | 10,75 |
| | 15:00 | 25,85 | 16,67 | 9,17 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 10,33 | 10,33 |
| | 16:00 | 27,45 | 18,04 | 9,40 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 10,91 | 10,95 |
| | 17:00 | 31,67 | 21,53 | 10,14 | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 12,56 | 12,60 |
| | 18:00 | 37,82 | 28,42 | 9,40 | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 13,72 | 13,72 |
| | 19:00 | 40,17 | 32,21 | 7,96 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 13,73 | 13,73 |
| | 20:00 | 39,06 | 31,29 | 7,78 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 13,73 | 13,73 |
| | 21:00 | 35,46 | 28,32 | 7,14 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 12,68 | 12,59 |
| | 22:00 | 31,38 | 23,69 | 7,69 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 10,94 | 11,05 |
| | 23:00 | 28,02 | 19,53 | 8,49 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | 11,13 | 11,10 |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης