

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
ΕΡΕΤΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024	00:00	5,13	3,82	1,31				1							1,68	1,70
	01:00	4,73	3,54	1,19				1							1,49	1,48
	02:00	4,44	3,31	1,14				1							1,19	1,18
	03:00	4,29	3,36	0,93				1							1,03	1,03
	04:00	4,30	3,38	0,92				1							1,04	1,04
	05:00	4,46	3,71	0,76				1							1,20	1,21
	06:00	4,95	4,06	0,89				1							1,66	1,66
	07:00	5,23	4,28	0,95				1							1,82	1,83
	08:00	5,66	4,93	0,73				1							1,73	1,71
	09:00	5,74	4,55	1,19				1	1						1,40	1,41
	10:00	5,69	4,26	1,43				1							1,50	1,51
	11:00	5,54	4,13	1,40				1							1,67	1,66
	12:00	5,56	4,40	1,16				1	1						1,24	1,23
	13:00	5,65	4,42	1,22				1	1						1,33	1,32
	14:00	5,33	4,32	1,01				1	1						1,02	1,01
	15:00	5,05	4,34	0,71				1	1						0,72	0,72
	16:00	5,26	4,36	0,90				1	1						0,90	0,92
	17:00	6,39	4,58	1,82				1	1						1,99	2,01
	18:00	7,74	5,32	2,42				1	1						2,69	2,70
	19:00	8,11	5,86	2,26	1			1	1						2,70	2,71
	20:00	7,80	5,47	2,33	1			1	1						2,40	2,37
	21:00	7,19	5,21	1,99				1	1						2,00	2,01
	22:00	6,41	4,33	2,08				1	1						2,09	2,07
	23:00	5,69	4,48	1,21				1	1						1,40	1,38

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης