

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024	00:00	1,64	1,59	0,05				1		1		0,53	0,53
	01:00	1,44	1,38	0,05				1		1		0,32	0,32
	02:00	1,46	1,42	0,04				1		1		0,34	0,34
	03:00	1,35	1,33	0,01				1		1		0,23	0,23
	04:00	1,40	1,40	0,00				1		1		0,27	0,28
	05:00	1,34	1,34	0,00				1		1		0,22	0,22
	06:00	1,42	1,42	0,00				1		1		0,30	0,30
	07:00	1,49	1,47	0,02				1		1		0,27	0,23
	08:00	1,60	1,60	0,00				1		1		0,00	0,00
	09:00	1,85	1,76	0,10				1		1		0,18	0,17
	10:00	1,80	1,70	0,10				1	1	1		0,13	0,12
	11:00	1,78	1,72	0,06				1	1	1		0,09	0,10
	12:00	1,82	1,78	0,05				1	1	1		0,15	0,15
	13:00	1,80	1,79	0,00				1	1	1		0,12	0,12
	14:00	1,73	1,73	0,00				1	1	1		0,06	0,07
	15:00	1,76	1,76	0,00				1	1	1		0,08	0,09
	16:00	1,79	1,79	0,00				1	1	1		0,11	0,12
	17:00	1,79	1,79	0,00				1	1	1		0,11	0,12
	18:00	2,20	2,20	0,00				1	1	1		0,49	0,51
	19:00	2,42	2,42	0,00				1	1	1		0,73	0,74
	20:00	2,42	2,42	0,00				1	1	1		0,74	0,74
	21:00	2,31	2,31	0,00				1		1		0,63	0,63
	22:00	2,07	2,07	0,00				1		1		0,41	0,40
	23:00	1,89	1,89	0,00				1		1		0,56	0,62

Δοκιμαστική λειτουργία της G6 στο διάστημα 10:00-20:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης