

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 25 Φεβρουάριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 25 Φεβρουάριος 2024	00:00	1.70	1.70	0.00				1		1		0.58	0.58
	01:00	1.57	1.57	0.00				1		1		0.46	0.46
	02:00	1.50	1.50	0.00				1		1		0.38	0.38
	03:00	1.50	1.50	0.00				1		1		0.38	0.38
	04:00	1.47	1.45	0.02				1		1		0.36	0.35
	05:00	1.44	1.36	0.08				1		1		0.32	0.32
	06:00	1.46	1.33	0.13				1		1		0.34	0.34
	07:00	1.44	1.30	0.14				1		1		0.28	0.23
	08:00	1.59	1.58	0.02				1		1		0.02	0.02
	09:00	1.74	1.68	0.06				1	1	1		0.06	0.06
	10:00	1.77	1.69	0.07				1	1	1		0.08	0.09
	11:00	1.81	1.69	0.13				1	1	1		0.13	0.13
	12:00	1.73	1.68	0.05				1	1	1		0.05	0.05
	13:00	1.66	1.65	0.01				1	1	1		0.01	0.01
	14:00	1.56	1.56	0.00				1	1	1		0.00	0.00
	15:00	1.58	1.57	0.01				1	1	1		0.00	0.00
	16:00	1.68	1.65	0.03				1	1	1		0.03	0.04
	17:00	1.84	1.70	0.14				1	1	1		0.15	0.16
	18:00	2.17	1.89	0.28				1	1	1		0.48	0.48
	19:00	2.27	1.77	0.50				1		1		0.59	0.59
20:00	2.25	1.71	0.54				1		1		0.57	0.57	
21:00	2.13	1.68	0.45				1		1		0.46	0.45	
22:00	1.99	1.68	0.31	1					1		0.31	0.30	
23:00	1.78	1.36	0.41	1					1		0.41	0.49	

Δοκιμαστική λειτουργία της G6 στο διάστημα 09:00–18:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης