

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Κυριακή 25/2/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Κυριακή	25/02/24 0:00	11,59	11,58	0,01		1	1	1			0,19	
	25/02/24 1:00	10,49	10,45	0,04		1	1				2,24	
	25/02/24 2:00	10,50	10,32	0,18		1	1				2,25	
	25/02/24 3:00	9,92	9,59	0,32		1	1				1,67	
	25/02/24 4:00	9,49	9,31	0,18		1	1				1,24	
	25/02/24 5:00	9,50	9,42	0,08		1	1				1,25	
	25/02/24 6:00	9,87	9,58	0,29		1	1				1,62	
	25/02/24 7:00	10,58	10,30	0,28		1	1				2,33	
	25/02/24 8:00	11,11	10,79	0,32		1	1				2,86	
	25/02/24 9:00	12,25	11,91	0,34		1	1				4,00	
	25/02/24 10:00	12,07	11,49	0,58		1	1				3,82	
	25/02/24 11:00	11,55	10,90	0,65		1	1				3,30	
	25/02/24 12:00	11,51	10,87	0,64		1	1				3,26	
	25/02/24 13:00	11,45	10,84	0,61					1		1	2,16
	25/02/24 14:00	10,82	10,14	0,68					1		1	1,53
	25/02/24 15:00	11,18	10,38	0,81					1		1	1,89
	25/02/24 16:00	12,11	10,99	1,13					1		1	2,82
	25/02/24 17:00	13,24	11,31	1,93					1		1	3,95
	25/02/24 18:00	15,41	12,77	2,64					1		1	5,39
	25/02/24 19:00	16,42	12,96	3,46					1		1	5,75
25/02/24 20:00	16,42	12,96	3,45					1		1	5,75	
25/02/24 21:00	15,32	11,50	3,82					1		1	5,36	
25/02/24 22:00	13,98	10,29	3,69					1		1	4,69	
25/02/24 23:00	12,41	9,76	2,66					1		1	3,12	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.