

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 23 Φεβρουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000		
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 23 Φεβρουάριος 2024	00:00	1.38	1.14	0.24	1			1								0.26	0.26	
	01:00	1.32	1.13	0.19	1			1								0.20	0.20	
	02:00	1.24	1.12	0.12	1			1								0.12	0.11	
	03:00	1.24	1.12	0.12	1			1								0.12	0.12	
	04:00	1.22	1.12	0.10	1			1								0.10	0.10	
	05:00	1.28	1.12	0.16	1			1								0.16	0.15	
	06:00	1.36	1.14	0.21	1			1								0.22	0.22	
	07:00	1.43	1.17	0.26		1		1								0.31	0.31	
	08:00	1.41	1.13	0.28		1		1								0.29	0.28	
	09:00	1.54	1.14	0.40		1		1								0.40	0.39	
	10:00	1.59	1.25	0.34		1		1		1	1					0.35	0.31	
	11:00	1.52	1.29	0.22					1		1	1				0.22	0.25	
	12:00	1.53	1.15	0.38					1			1				0.38	0.39	
	13:00	1.62	1.14	0.48	1				1							0.48	0.47	
	14:00	1.56	1.12	0.44	1				1							0.44	0.45	
	15:00	1.54	1.13	0.41	1				1							0.41	0.41	
	16:00	1.65	1.20	0.45	1				1							0.49	0.49	
	17:00	1.77	1.30	0.48	1				1							0.53	0.53	
	18:00	2.06	1.51	0.55	1				1							0.62	0.62	
	19:00	2.22	1.67	0.55	1				1							0.67	0.67	
20:00	2.16	1.71	0.45	1				1							0.65	0.65		
21:00	2.01	1.75	0.26	1				1							0.60	0.60		
22:00	1.80	1.59	0.21	1				1							0.54	0.54		
23:00	1.60	1.29	0.31	1				1							0.47	0.47		

Επιστροφή και δοκιμή G5,G6,G7 από βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης