

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 23 Φεβρουάριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7	
23/2/24 0:00	52,86	46,73	6,13	0,00	1											0	1	1		1					16,18	15,76
23/2/24 1:00	47,65	42,83	4,82	0,00	1											0	1	1		1					14,87	14,21
23/2/24 2:00	46,28	42,23	4,06	0,00	1											0	1	1		1					13,80	13,73
23/2/24 3:00	44,98	42,16	2,82	0,00	1											0	1	1		1					12,97	12,86
23/2/24 4:00	44,94	43,04	1,91	0,00	1											0	1	1		1					12,47	12,51
23/2/24 5:00	46,13	44,06	2,08	0,00	1											0	1	1		1					13,37	13,40
23/2/24 6:00	51,90	49,26	2,63	0,00	1											0	1	1		1		1			14,35	14,18
23/2/24 7:00	60,93	56,02	1,93	2,98	1											0	1	1		1		1			17,57	17,57
23/2/24 8:00	63,75	52,85	0,98	9,93	1											0	1	1		1		1			14,18	14,04
23/2/24 9:00	65,15	50,07	0,53	14,54	1											0	1	1		1		1			11,11	11,06
23/2/24 10:00	64,41	47,69	0,02	16,70	1											0	1	1		1		1			8,52	8,33
23/2/24 11:00	63,27	46,32	0,07	16,87	1											0	1	1		1		1			8,50	8,55
23/2/24 12:00	61,82	46,46	0,71	14,65	1											0	1	1		1					14,71	14,65
23/2/24 13:00	60,85	47,64	0,54	12,67	1											0	1	1		1					15,67	15,73
23/2/24 14:00	60,79	48,65	0,38	11,76	1											0	1	1		1					16,65	16,63
23/2/24 15:00	61,48	49,51	0,25	11,73	1											0	1	1		1					17,01	16,40
23/2/24 16:00	61,89	53,54	0,23	8,12	1											0	1	1		1		1			14,32	14,20
23/2/24 17:00	63,46	61,84	0,19	1,42	1											0	1	1		1		1			17,30	15,87
23/2/24 18:00	72,21	72,11	0,10	0,00	1						1					0	1	1		1		1			18,57	18,79
23/2/24 19:00	76,01	75,65	0,37	0,00	1						1					0	1	1		1		1			22,35	22,36
23/2/24 20:00	75,84	75,28	0,56	0,00	1						1					0	1	1		1		1			22,03	22,02
23/2/24 21:00	72,12	71,37	0,74	0,00	1						1					0	1	1		1		1			18,48	18,41
23/2/24 22:00	66,53	65,59	0,94	0,00	1						1					0	1	1		1		1			13,46	13,54
23/2/24 23:00	59,49	58,52	0,98	0,00	1											0	1	1		1		1			17,80	17,75

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης