

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 24 Φεβρουάριος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7
24/2/24 0:00	52,23	51,18	1,05	0,00	1											0	1	1		1		1		13,60	13,57
24/2/24 1:00	47,95	46,65	1,30	0,00	1											0	1			1		1		14,35	14,33
24/2/24 2:00	46,71	45,36	1,36	0,00	1											0	1			1		1		13,90	13,91
24/2/24 3:00	44,83	42,96	1,87	0,00	1											0	1			1		1		12,66	12,65
24/2/24 4:00	44,26	41,07	3,19	0,00	1											0	1			1		1		11,83	11,84
24/2/24 5:00	45,57	41,71	3,87	0,00	1											0	1			1		1		13,01	12,95
24/2/24 6:00	48,89	46,50	2,39	0,00	1											0	1			1		1		13,34	12,52
24/2/24 7:00	53,23	48,46	1,91	2,86	1											0	1		1	1		1		11,10	10,71
24/2/24 8:00	58,35	47,13	1,47	9,75	1											0	1		1	1		1		24,10	8,88
24/2/24 9:00	60,70	44,84	1,52	14,33	1											0	1		1	1				13,65	10,16
24/2/24 10:00	61,49	43,37	1,01	17,10	1											0	1		1	1	1			12,11	12,12
24/2/24 11:00	61,60	41,31	1,54	18,74	1											0	1		1	1				10,43	10,47
24/2/24 12:00	61,58	40,37	2,14	19,08	1											0	1		1	1				10,16	10,11
24/2/24 13:00	62,06	40,70	2,49	18,87	1											0	1		1	1				10,72	10,69
24/2/24 14:00	60,17	39,26	3,47	17,44	1											0	1		1	1				10,21	10,23
24/2/24 15:00	59,58	40,36	4,55	14,67	1											0	1		1	1				12,30	12,41
24/2/24 16:00	60,54	46,68	4,24	9,61	1											0	1		1	1	1			17,31	17,31
24/2/24 17:00	61,11	57,07	2,35	1,69	1											0	1		1	1		1		17,86	17,76
24/2/24 18:00	69,65	67,09	2,56	0,00	1						1					0	1		1	1		1		16,97	16,19
24/2/24 19:00	72,26	69,11	3,15	0,00	1						1					0	1		1	1		1		18,40	18,42
24/2/24 20:00	70,95	66,42	4,53	0,00	1						1					0	1		1	1		1		17,09	17,04
24/2/24 21:00	66,88	63,00	3,88	0,00	1						1					0	1		1	1		1		13,50	13,23
24/2/24 22:00	61,54	56,15	5,39	0,00	1											0	1		1	1	1	1		15,70	15,07
24/2/24 23:00	56,18	50,53	5,64	0,00	1											0	1		1	1		1		16,73	16,69

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης